



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3233/3, 695 03 Hodonín
Pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení

Ev. č.: HSBM-2-3-79/5-POKŘ-2018

Hodonín 18. 09. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Ing. Vlastimil Trnečka
U Cihelny 4086/5
695 01 Hodonín

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Tomáš Salajka, vrchní komisař, tel.: 950 621 128, e-mail: tomas.salajka@firebrno.cz

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba denního stacionáře, Brněnská č.p. 1518/16, Hodonín
Místo stavby: Hodonín, Hodonín, Brněnská 1518/16, parc. č. st. 992/1
Stavebník: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s., Štefánikova 288/15, 695 01 Hodonín
Předložená dokumentace pro společné územní a stavební řízení
zpracovatel: Ing. et Ing. Tomáš Neduchal, ČKAIT 1006584, datum zpracování: 08/2018

Předmětným posouzením z hlediska požární bezpečnosti není stavba altánku o zastavěné ploše 43 m² a venkovního příručního skladu o zastavěné ploše 51,51 m².

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení či obdobného dokumentu výše uvedenou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení předloženou dne 22. 08. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument (dále jen „PBR“):
zpracování PBR: 08/2018, projektant PBR: Ing. Vlastimil Trnečka, ČKAIT 1003738
- výkresy půdorysu 1S, 1 NP a 2 NP, zpracovatel: Ing. et Ing. Tomáš Neduchal, ČKAIT 1006584, datum zpracování: 08/2018

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Jihomoravského kraje k závěru, že PBR splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBR vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Stavby altánku a venkovního příručního skladu z předložené dokumentace nejsou uvedeny v § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, HZS Jihomoravského kraje u této stavby/těchto staveb dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů nevykonává státní požární dozor a není dotčeným orgánem.

plk. Ing. Martin Červenka, rada
ředitel ÚO Hodonín
HZS Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
územní odbor Hodonín
695 03 Hodonín, Tř. Bří Čapků 3
-4-