



Legenda:  
 Z11 2000W/230V stáv.přímotop. konvektor pevně  
 Z12 PT10 prostorový termostat pevně  
 EL přímotopné konvektory budou pevně připojeny z instalačních krabic.  
 Kabely budou uložena pod omítkou.  
 Prostorový termostat bude ve výšce 1,5m nad podlahou.  
 Přímotopné konvektory budou stávající.  
 JR/S - nový jistič rozvaděč pro el. okruhy na sále.  
 K68 - instalační krabice pro pevné připojení konvektoru.

Napěťová soustava 3+N+PE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je provedena samočinným odpojením vadné části podle ČSN 33 2000-4-41.  
 Dokumentace pro stavební povolení.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil
Ing. Tomáš Rakouský	Jiří Hovorka	
Kraj: Středočeský	Místo: Obecní úřad Hrdlořezy.	
Investor: Obec Hrdlořezy 155.		Měřítko 50
Akce:		Zakázkové číslo 01/2016
		Formát A3
		Stupeň DSP
		Datum 1.2016
Výkres		Číslo výkresu
El. instalace - topení.		D.1.4.EL.2

