



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 7

Zadavatel: **ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.**
Sídlo: Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
Zastoupený: Ondřejem Pernicou, jednatelem
IČ: 29181046

Název zakázky:

„Rekonstrukce výrobní haly společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V zadávací dokumentaci - rozpočtu je uvedena položka č. 1 v rozpočtu VZT ve znění: Ventilátory, potrubí, mřížky, příprava pro klima jednotky. Žádáme o specifikaci a množství alespoň základních komponentů. Na které konkrétní místnosti se položka vztahuje. Dodavatelé celku elektra se řadově liší v cenách svítidel. Proto žádáme o poskytnutí Knihy svítidel.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel již poskytl vysvětlení zadávací dokumentace v Souboru dodatečných informací zadavatele č. 1, ze dne 11. 5. 2017, a to na základě dotazu obdobného znění:

upřesnění kompletu vzduchotechniky (vždy dodávka + montáž):

- ventilátor axiální 100m³/hod – 6 ks
- spiro potrubí pr. 100mm (vč. spoj. materiálu) - 14m
- protidešťová žaluzie pr. 100mm – 6 ks
- prostorový termostat- 1 ks
- potrubí pro odvod kondenzátu HT 32 - 60 m
- měděné TI potrubí chladiva – 60 m

Jednotlivé položky elektroinstalace jsou uvedeny v uveřejněném výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V zadávací dokumentaci - ve stavebním rozpočtu je uvedena položka č. 163: Plast. dvouplášťová nádrž P/27 - 3 m³ hustě uspořádaná armatura...ks 4. Výpis prvků udává kusů 6. Co platí? Tato šachta dle výpisu není dvou plášťová a neužívá se obetonování. Je tedy chybou uvedený text „dvouplášťová nádrž P/27 - 3 m³ hustě uspořádaná armatura“?



Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Platí 6 ks – šachta není dvouplášťová. S obetonováním uvažujte. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 7 poskytuje upravený výkaz výměr, ve kterém je předmětná položka upravena. Uchazeči použijí tento upravený výkaz výměr při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dle čl. 5 ZD – Lhůta a místo plnění zakázky jsou uvedeny předpokládané termíny zahájení doby plnění jednotlivých etap:

1. Etapa 06/2017
2. Etapa 01/2018
3. Etapa 11/2018

S ohledem na termín odevzdání cenové nabídky – 12. 7. 2017 – nelze očekávat převzetí staveniště pro 1. Etapu v termínu 06/2017. Žádám Vás o vysvětlení – doplnění zadávací dokumentace o upřesnění termínů zahájení a délky plnění jednotlivých etap výstavby.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V důsledku nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek aktualizuje zadavatel předpokládané termíny zahájení jednotlivých etap realizace takto:

1. Etapa: předpoklad zahájení 08/-09/2017, a to bez zbytečného odkladu po ukončení výběrového řízení. Doba realizace díla v rámci 1. Etapy se nemění.
2. Etapa: 03-04/2018 v závislosti na termínu zahájení 1. Etapy. Doba realizace díla v rámci 2. etap se nemění.
3. Etapa: 01-02/2019 v závislosti na termínu zahájení 2. Etapy. Doba realizace díla v rámci 3. Etapy se nemění.

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 7 upravenou podobu Obchodních podmínek. Tyto upravené Obchodní podmínky použijí uchazeči při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 7. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr

Příloha č. 2: Upravené obchodní podmínky

V Blansku, dne 28. 6. 2017

ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.
Ondřej Pernica, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost