STÁVAJÍCÍ BUDOVA - Tabulka místností 1.NP

Kategorie zóny	ID	Název místnosti	Plocha m2	Poznámka 1	Poznámka 2
Administrativní budova					
	101	zádveří	18,17		
	102	informace	46,13		
	103	čekárna	19,01		
	104	schodiště	11,31		
	105	úklid	4,62		
	106	wc	4,62		
	107	chodba	12,24		
	108	technická místnost 2	15,30		
	109	chodba	33,48		
	110	šatna	17,71		
	111	umývárna	9,89		
	112	wc ženy	9,77		
	113	wc muži	8,80		
	114	umývárna	13,34		
	115	šatna	29,90		
	116	jídelna	31,05		
	117	výdej stravy	11,25		
	118	zádveří	3,42		
	119	chodba	6,37		
	120	šatna	8,53		
	121	wc	5,06		
	122	wc	5,36		
	123	vrátnice	18,40		
	124	technická místnost	11,43		
	125	dílna	34,73		
			389,89 m²		

STÁVAJÍCÍ BUDOVA - Tabulka místností 1.NP

Kategorie zóny	ID	Název místnosti	Plocha m2	Poznámka 1
Výrobní budova				
	126	dílna	62,28	
	127	VÝROBA	655,98	
	128	VÝROBA	418,03	
	129	VÝROBA	871,76	
	130	MISTR	17,40	
	131	EXPEDICE	164,41	
	132	EXPEDICE	562,78	
			2 752,64 m²	
			3 142,53 m²	

LEGENDA

- POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
- POTRUBÍ ODPADNÍHO VZDUCHU
- POTRUBÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- POTRUBÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- TEPELNÁ IZOLACE
- POTRUBÍ CHLADIVA
- SPIRO POTRUBÍ
- ±1000 m³/h — MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- +1000 / -1000 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- VZ 01 DN125 100m3/h — STOUPAČKY
- PŘÍVOD / ODVOD - PŘIROZENĚ
- ODVOD - NUCENĚ
- PŘÍVOD - NUCENĚ
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VYÚSTKA / ŽALUZIE
- PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT ČTYŘHRANNÝ
- ODVODNÍ ANEMOSTAT
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ / S POHONEM
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU
- TLUMIČ HLUKU

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 300m3/h; 150Pa
DO POTRUBÍ
H EL. PARAMETRY: 230V/140W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=50dB(A)
TLUMIČE HLUKU, ZPĚTNÁ KLAPKA

VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA 400m3/h;200Pa
NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
ROZMĚRY: ŠxVxH=928x1000x509mm
EL. PARAMETRY: 230V/315W
VČ. EL. PŘEDEHŘEVU: 230V/1300W
AKUST. PARAMATRY: LwA=50dB(A)
HMOTNOST: m=65kg
VČ. OVLÁDACÍHO PANELU

VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
180m3/h; 150Pa
EL. PARAMETRY: 230V/100W
AKUSTICKÉ PARAMETRY: LwA=55dB(A)
TLUMIČE HLUKU, ZPĚTNÁ KLAPKA

VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
160m3/h; 150Pa
EL. PARAMETRY: 230V/100W
AKUSTICKÉ PARAMETRY: LwA=55dB(A)
TLUMIČE HLUKU, ZPĚTNÁ KLAPKA

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 300m3/h; 150Pa
DO POTRUBÍ
H EL. PARAMETRY: 230V/140W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=50dB(A)
TLUMIČE HLUKU, ZPĚTNÁ KLAPKA

VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA 300m3/h;200Pa
NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
ROZMĚRY: ŠxVxH=928x1000x509mm
EL. PARAMETRY: 230V/315W
VČ. EL. PŘEDEHŘEVU: 230V/1300W
AKUST. PARAMATRY: LwA=50dB(A)
HMOTNOST: m=65kg
VČ. OVLÁDACÍHO PANELU

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM
UZAVÍRACÍ KLAPKA TĚSNÁ S POHONEM
EL. 230V
NAD PODLAHOU

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 50m3/h; 150Pa
DO PODHLEDU
H EL. PARAMETRY: 230V/40W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=46dB(A)

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 75m3/h; 90Pa
DO PODHLEDU
H EL. PARAMETRY: 230V/40W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=46dB(A)

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 80m3/h; 90Pa
DO PODHLEDU
H EL. PARAMETRY: 230V/40W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=46dB(A)

2x DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA
MAX. 50m3/h PŘI 50Pa
EL. 230V/20W
Lw(A)=42dB(A)

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 570m3/h; 150Pa
DO POTRUBÍ
EL. PARAMETRY: 230V/140W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=52dB(A)
TLUMIČE HLUKU, ZPĚTNÁ KLAPKA

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 390m3/h; 150Pa
DO POTRUBÍ
H EL. PARAMETRY: 230V/140W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=50dB(A)
TLUMIČE HLUKU, ZPĚTNÁ KLAPKA

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 80m3/h; 90Pa
DO PODHLEDU
H EL. PARAMETRY: 230V/40W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=46dB(A)

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 50m3/h; 150Pa
DO PODHLEDU
H EL. PARAMETRY: 230V/40W
AKUST. PARAMATRY: LpA(1m)=46dB(A)

2x DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA
MAX. 50m3/h PŘI 50Pa
EL. 230V/20W
Lw(A)=42dB(A)

2x DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA
MAX. 50m3/h PŘI 50Pa
EL. 230V/20W
Lw(A)=42dB(A)

ADMA

VĚTRÁNO PŘIROZENĚ

VĚTRÁNO PŘIROZENĚ

DSP	-
Stupeň	Č. Zakázky
06.2022	
Datum	Verze
HIP	Držitel autorizace
Ekoreex Real ...	Ing. Zdeněk Vinš
Projektant čísl.	Vyhotovil
Stávající objekt - Administrativní budova	PPO GROUP CZ, s.r.o. Brněnská 2938/25, Znojmo
k.ú. ZNOJMO-MĚSTO p.č. 5873/1, 5873/2, 5876/5	
Projekt	Objednavel
VZDUCHOTECHNIKA	1:50
Část dokumentace	Měřítko / Print
PŮDORYS 1.NP	D.1.4.4.3
Výkres	Č. Výkresu / Revize