



POZNÁMKA:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE SLABOPROUDÉ VEDENÍ EZS BUDE PROTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODŮ SILOVÝCH A BUDE VEDENO V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH.

POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ A EZS PŘÍSTROJŮ BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM.

NAVŘZENY PODYSYSTÉMY JE NUTNÉ PŘED ZAČÁTKEM ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.

KABELOVÁ TRASA BUDE VEDENA V RÁMCI KABELOVÝCH ŽLABŮ NEBO ZASEKANÁ VE STĚNÁCH.

KABELOVÁ TRASA VEDENÁ POD OMÍTKOU A BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU.

Ústředna EZS:

- ústředna s přímou adresací (sběrniceová)
- stupeň zabezpečení: 2
- doba zálohy systému min: 12 hod.
- přenos poplachového systému: síť LAN – nutno doupřesnit před instalací

POŽADAVKY NA PROFESI ELEKTRO SILNOPROUD:

- SILNOPROUDÝ PŘÍVOD K ÚSTŘEDNY EZS – 230V, 10A (nutno přizpůsobit dle finálně zvolené ústředny)

LEGENDA SLABOPROUD:

- KOMBINOVANÝ DETEKTOR POHYBU A TŘÍŠTĚNÍ
- KL OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
- MK MAGNETICKÝ KONTAKT DVEŘNÍ / OKENNÍ
- VENKOVNÍ SIRÉNA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- R SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ Rs
- KABELOVÁ TRASA PRO PZTS
- KABELOVÁ TRASA SILNOPROUD

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
Ing. Tomáš Novotný	Bc. Jan Záruba		
INVESTOR:	DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO BETLÉM		
STAVBA:	REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 445, HUSTOPEČE U BRNA	FORMÁT:	
OBJEKT:	D 1.4 ELEKTROINSTALACE	DATUM:	11/2022
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: