

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Název veřejné zakázky: **„Celková revitalizace veřejného osvětlení - Obec Újezd u Valašských Klobouk“**
Zadavatel zakázky: **Obec Újezd**
Sídlo: Č.p. 272, 76325 Újezd
IČO: 00284602
Zastoupen: Vladimír Kráčalík, starosta obce
Veřejná zakázka
podle předmětu: veřejná zakázka na dodávky
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení: pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona: Deregio Tender, s.r.o., Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 02122855

Zadavatel tímto oznamuje, že rozhodl o vyloučení účastníka, společnosti PTtrade s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 10897453, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Celková revitalizace veřejného osvětlení - Obec Újezd u Valašských Klobouk“** Odůvodnění je uvedeno v Rozhodnutí o vyloučení účastníka, které je součástí tohoto Oznámení o vyloučení účastníka.

V Brně dne 21. 12. 2022

.....
Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Název veřejné zakázky: „Celková revitalizace veřejného osvětlení - Obec Újezd u Valašských Klobouk“
Zadavatel zakázky: Obec Újezd
Sídlo: Č.p. 272, 76325 Újezd
IČO: 00284602
Zastoupen: Vladimír Kráčalík, starosta obce
Veřejná zakázka podle předmětu: veřejná zakázka na dodávky
Veřejné zakázka dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení: pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele dle § 43 zákona: Deregio Tender, s.r.o., Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 02122855

Zadavatel

v y l o u č u j e

níže uvedeného účastníka z další účasti ve veřejné zakázce s názvem „Celková revitalizace veřejného osvětlení - Obec Újezd u Valašských Klobouk“.

Název/obchodní firma	PTtrade s.r.o.
Se sídlem	Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ:	10897453

O d ů v o d n ě n í :

I.

Zadavatel v článku 18. zadávací dokumentace mmj. uvedl:

„Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem...“

vii. Doplněnou Specifikaci předmětu plnění respektující především požadavky uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění – technické podmínky“. Z předložené Specifikace předmětu plnění musí jednoznačně vyplývat, že předmět plnění skutečně splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.“

Dále pak Zadavatel v dokumentu „Specifikace předmětu plnění“ tvořící přílohu č. 2 Zadávací dokumentace uvedl:

„Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V

*případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který **nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek**.*

Analogicky k ustanovení § 42 odst. 3 zákona využil zadavatel ke kontrole správnosti technických podmínek a požadavků na předmět plnění uvedených v nabídkách účastníků externího technického odborníka.

Hodnotící komise shledala, že z technické kontroly a výpočtů dle předložených katalogových listů v nabídce provedených externím technickým specialistou, zcela jasně vyplývá, že účastník nesplnil minimální požadované technické parametry, konkrétně parametr „*Celková hmotnost svítidla m není vyšší než 5 kg*“ a „*Účinnost svítidla musí být nejméně 150 lm/W při 2700 K*“. Výsledný protokol z technické kontroly tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí. Dále pak bylo shledáno, že výpočet rušivého světla nevyhovuje požadavkům zadavatele stanoveným v zadávacích podmínkách.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že účastníkem nabízený předmět plnění nenaplnuje technické požadavky stanovené zadavatelem a dotačním programem.

Účastník tak nezpracoval svou nabídku v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci, v důsledku čehož jeho nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Vzhledem k této skutečnosti, v souladu s § 48 odst. 2, písm. a) zákona zadavatel vylučuje účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Újezd u Valašských Klobouk, dne

Vladimír
Kráčalík

Digitálně podepsal
Vladimír Kráčalík
Datum: 2022.12.21
12:56:28 +01'00'

Obec Újezd u Valašských Klobouk
Vladimír Kráčalík, starosta

Hodnoticí zpráva nabídek pro obec Újezd u Valašských Klobouk

Název projektu: CELKOVÁ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK

Uchazeč: PTtrade s.r.o.

Svítlidlo

Typ: ADALUX SL

Vyhodnocení technických požadavků: **Vzorek nedodán**

<i>Konstrukční parametry</i>	Požadovaná hodnota	Splňuje
Svítlidlo má celohliníkové tělo- tlakově litý hliník.	ANO	ANO
Svítlidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítlidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítlidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení.	ANO	ANO
Chlazení svítlidla je prováděno pouze pasivně.	Pouze pasivně	ANO
Profil svítlidla zabraňuje mechanickému usazování nečistot.	ANO	Nezjištěno
Samočistící profil svítlidla- Profil svítlidla, sklony vnějších ploch a veškeré vnější prvky musí být konstruované tak, aby déšť vymýval případné nečistoty, a aby mohl odtékat.	ANO	Nezjištěno
Není přípustné řešení oddělené předřadné části a svítlidla.	---	ANO
Svítlidlo je možné na stožár osadit s použitím výložníku i bez výložníku.	ANO	ANO
Náklon svítlidla lze měnit minimálně v rozsahu $\pm 15^\circ$.	Min. $\pm 15^\circ$	ANO
Předřadnou část svítlidla lze otevřít bez použití nářadí.	ANO	ANO
Víko kryjící předřadnou část svítlidla musí být s tělem svítlidla spojeno pevnými panty, které zamezí oddělení víka od těla svítlidla při jakékoli manipulaci se svítlidlem.	ANO	Nezjištěno
Optická část svítlidla obsahující PCB plošný spoj s LED, musí být pevnou přepážkou oddělena od předřadné části.	ANO	Nezjištěno
Optická část svítlidla je kryta tvrzeným sklem.	ANO	ANO
Krytí svítlidla je minimálně IP66.	Min. IP66	ANO
Mechanická odolnost svítlidla musí být minimálně IK08.	Min. IK08	ANO

Celková hmotnost svítidla m není vyšší než 5 kg.	$m \leq 5 \text{ kg}$	NE
Nejvyšší jmenovitá teplota okolí T_a je minimálně 50°C.	$T_a \geq 50^\circ\text{C}$	ANO
Povrchová úprava svítidla je práškové lakování v šedé barvě.	ANO	Nezjištěno
Svítidlo obsahuje průchodky ve všech otvorech, kde prochází kabeláž do předřadné části svítidla.	ANO	Nezjištěno
Propojení napájecího kabelu a PCB desky s LED čipy je provedeno přes instalační spojovací svorky.	ANO	Nezjištěno
Napájecí zdroj v hliníkovém provedení musí být spojen s chladicí deskou či tělem svítidla pevným spojem (není přípustné spojení pomocí lepení). Instalační plocha proudového zdroje musí být celou svojí plochou v kontaktu s chladicí instalační deskou či tělem svítidla. Nesmí dojít k oddělení proudového zdroje od těla svítidla při jakékoli neodborné manipulaci se svítidlem.	ANO	Nezjištěno
Kabely a samostatné vodiče umístěné v předřadné části svítidla musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít při uzavírání svítidla k jejich náhodnému vniknutí pod těsnění víka předřadné části a jeho poškození.	ANO	Nezjištěno

<i>Světelné parametry</i>		
S nabídkou bude doložen oficiální LM 80 test report s vypočtenou dobou životnosti čipu L70 a snímek svítidla při provozní teplotě z termokamery pořízený při teplotě okolí 25°C.	ANO	NE
Účinnost svítidla musí být nejméně 150 lm/W při 2700 K.	Min. 150 lm/W při 2700 K	NE
Životnost světelných LED zdrojů musí být minimálně L70 100 000 h.	Min. L70 100 000 h	ANO
LED čipy musí být typu SMD.	Typ SMD	ANO
Světelný tok musí být směřován čočkou, ne reflektorem.	ANO	ANO
Teplota chromatičnosti T_{chrom} musí být maximálně 2700 K.	$T_{\text{chrom}} \leq 2700 \text{ K}$	Nezjištěno
Index podání barev R_a musí být větší nebo roven 70.	$R_a \geq 70$	ANO
<i>Elektrické parametry</i>		
Svítidlo musí být vybaveno přípravou pro instalaci trubičkové pojistky v případě montáže na nadzemní vedení s možností provozu bez ní v ostatních případech.	ANO	Nezjištěno

Požadavky na ochranu předřadné části jsou: přepětová ochrana, proudová ochrana, zkratová ochranu s automatickou obnovou činnosti a tepelná ochrana.	ANO	Nezjištěno
Předřadník musí být v hliníkovém provedení s krytím minimálně IP 67.	Min. IP67	Nezjištěno
Účinník napájecího zdroje $\cos\varphi$ musí být větší než 0,95.	$\cos\varphi > 0,95$	Nezjištěno

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hmotnost:

Nezjištěno - hmotnost nebylo možné změřit.

Dle katalogového listu je udávaná hmotnost v rozmezí 4,1kg až 6,2kg

Hmotnost nevyhovuje požadavkům výběrového řízení.

Elektrické parametry:

Nezjištěno – příkon svítidla nebylo možné změřit.

Světelné parametry:

Nezjištěno – světelné parametry nebylo možné změřit.

Světelně technický výpočet:

Nehodnoceno

Výpočet rušivého světla:

Nehodnoceno

Technické zhodnocení nabídky uchazeče:

Uchazeč nedodal fyzický funkční vzorek svítidla.

Nabídka nesplňuje kritéria VŘ.



Ing. Petr Míka
mikaAteliér
Pražská 99, 281 01 Velim
IČO: 667 62 600, DIČ: CZ6204031702
mobil: 735 756 098, 735 756 099
petr@mikaatelier.cz

Vypracoval: Ing. Petr Míka

Dne: 9.12.2022