

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Název veřejné zakázky: „FVE pila Vápenná – II.“
Zadavatel zakázky: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Sídlo: Dvorského 5/17, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
IČO: 01559109
Zastoupen: Ing. Arnošt Buček, jednatel
Veřejná zakázka
podle předmětu: veřejná zakázka na dodávky
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty: zakázka malého rozsahu na dodávky
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v rámci výběrového řízení dle Pokynů pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027, s přihlédnutím k ustanovením zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), přestože zadání této zakázky samotné se zákonem neřídí

Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona: Deregio Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČO: 02122855

Zadavatel

v y l o u č u j e

níže uvedeného účastníka z další účasti ve veřejné zakázce s názvem „FVE pila Vápenná – II.“.

Název/obchodní firma	VK INVESTING s.r.o.
Se sídlem	Moravská 205, Cihelny, 551 01 Jaroměř
IČ:	49287851

O d ů v o d n ě n í :

I.

Zadavatel v příloze „Technické parametry Pila Vápenná – II“ zadávací dokumentace mmj. uvedl:

„(b) **střídače** proudu musí splňovat minimálně následující požadavky:

- EURO účinnost min. 98,3 %,
- **noční spotřeba elektrické energie (stand-by režim) < 5 W**
- stupeň krytí IP66
- antikorozní ochrana C5
- minimální záruka na střídač 15 let

Dodavatelé prokáží splnění výše uvedených technických požadavků předložením odpovídajících technických dokumentů do své nabídky.“

Hodnoticí komise shledala, že z technické kontroly předložených technických dokumentů/katalogového listu předmětu dodání v nabídce účastníka, zcela jasně vyplývá, že účastník **nesplnil minimální požadované technické parametry**, konkrétně stanovený požadavek na „noční spotřebu elektrické energie (stand-by režim) < 5 W“, jelikož v technických údajích v nabídce účastníka na straně č. 48 je uvedeno, že „noční spotřeba energie“ činí $\leq 5,5 \text{ W}$.

Dále pak zadavatel v příloze „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_Pila Vápenná - II*“ stanovil požadavky na technické řešení instalovaných střídačů o výkonu 3x 125 kW, nicméně z technického listu předloženého účastníkem vyplývá, že nabízí střídače o výkonu od 30 kW (ačkoli nacenil 3x 120 kW).

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že účastníkem nabízený předmět plnění nenaplnuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem.

Účastník tak nezpracoval svou nabídku v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci, v důsledku čehož jeho nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Vzhledem k této skutečnosti, analogicky v souladu s § 48 odst. 2, písm. a) zákona a dle bodu 2.10.14 písm. a) Pokynů zadavatel vylučuje účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.

V Olomouci, dne 21. 3. 2023

.....
Arcibiskupské lesy a statky
Olomouc s.r.o.
Ing. Arnošt Buček, jednatel