

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
zadávané jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě, mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

FVE – Fara Tvarožná II.

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V projektové dokumentaci k Vámi vypsané veřejné zakázce – FVE – Fara Tvarožná II. nám pro správné posouzení nabídky chybí galvanické odpojení FVE a regulace výkonu FVE dle povelů z HDO.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že galvanické odpojení je řešeno:

1. Rychlovypínačem na měniči
2. DC jističi FD1 a FD2 v rozvaděči RFVE – viz výkres DC část rozvaděče RFVE.

Zadavatel dále uvádí, že regulace výkonu FVe bude dle povelů HDO. Regulace výkonu je řešena na výkrese rozvaděče RFVE stykače KM1 – (klidovými kontakty).

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD č. 1, poskytuje opravenou Přílohu Projektová dokumentace, kam doplnil opravený výkres 22281-05- Rozvaděč RFVE. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Na základě vyhlášení veřejné zakázky na zhotovení FVE na adrese Tvarožná 39, bych se chtěla zeptat, zda bude zákazník žádat o dotaci.

Předpokládaná cena díla je 508 437,- Kč bez DPH. Klient by mohl mít nárok na dotaci 50% ceny, proto bych se chtěla zeptat, zda se počítá i s touto variantou, nebo je cena daná bez dotace a klient o ni žádat nehodlá.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvedl v čl. 7.2 Zadávací dokumentace následující:

7.2. Zadavatel předpokládá financování z Operačního programu životního prostředí z 11. výzvy - Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Pro odstranění veškerých pochybností zadavatel uvádí, že již o dotaci na pořízení FVE zažádal.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Prosím Vás, chtěla bych se zeptat, jestli je možná obhlídka místa „Fara Tvarožná II.“, která je místem veřejné zakázky: [Veřejné zakázky - E-ZAK RPA](#)

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel se rozhodl vyhovět žádosti účastníka a rozhodl se realizovat prohlídku místa plnění.

Zadavatel uvádí, že prohlídka místa plnění proběhne dne 3. 5. 2023. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je 3. 5. 2023 v 11:00 hodin na adrese **Tvarožná 39, 664 05 Tvarožná, Brno - venkov**. V rámci prohlídky místa plnění se neposkytuje žádné vysvětlení zadávací dokumentace. Účastníci budou vpuštěni a provedeni místem plnění laikem. Jakékoliv dotazy vzniklé před,

v průběhu nebo po prohlídce místa plnění musí účastníci podat písemně dle zadávacích podmínek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 15. 5. 2023 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

V Brně, dne 26. 4. 2023

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele