



LEGENDA

- LED SVÍTLIDLO TYPU A (Z – ZAVĚŠENÉ, P – PŘÍSAZENÉ), IP65, 60W
- LED SVÍTLIDLO TYPU B (Z – ZAVĚŠENÉ), IP65, 108W
- LED SVÍTLIDLO TYPU C (P – PŘÍSAZENÉ), IP20, 60W
- LED SVÍTLIDLO TYPU D (P – PŘÍSAZENÉ), IP44, 15W
- LED SVÍTLIDLO TYPU E, IP65, 30W
- LED SVÍTLIDLO TYPU F, IP65, 153W
- SAMOSTATNĚ NOVÝ KABEL
- KRYNICE A11

POZNÁMKY

- KABELE BUDOU VEDENY V HLAVNÍ STÁVAJÍCÍ TRASE
- JEDNOTLIVÉ KABELE BUDOU VEDENY V TUHÝCH TRUBKÁCH PVC
- LED SVÍTLIDLA TYPU A V 1.04 BUDOU PŘÍSAZENÁ NA NOVÝ ODRÁTĚNÝ ŽLAB 50x50 ZAVĚŠENÝ KE KONSTRUKCI STROPU (OKRUH 1,2,3,4,or)
- LED SVÍTLIDLA TYPU A V 1.05 (PRACOVNÍ MÍSTO) BUDOU PŘÍSAZENÁ KE STROPU DLE VÝKRESU (OKRUH 5,6)
- LED SVÍTLIDLA TYPU A V 1.05 BUDOU PŘÍSAZENÁ KE STROPU DLE VÝKRESU
- LED SVÍTLIDLA TYPU A V 1.01 BUDOU PŘÍSAZENÁ KE STÁVAJÍCÍM ŽLABŮM NEBO ZAVĚŠENA DLE VÝKRESU
- LED SVÍTLIDLA TYPU A V 1.02 BUDOU PŘÍSAZENÁ NA STÁVAJÍCÍ ŽLABY DLE VÝKRESU
- LED SVÍTLIDLA TYPU A V 1.11, 1.12 BUDOU PŘÍSAZENÁ NA STĚNU A STROP DLE VÝKRESU
- LED SVÍTLIDLA TYPU B V 1.11, 1.12 BUDOU ZAVĚŠENA DLE VÝKRESU
- LED SVÍTLIDLA TYPU A,C,D V ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOU UMÍSTĚNA NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI DLE VÝKRESU
- LED SVÍTLIDLA TYPU E,F PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ BUDOU NAMONTOVÁNA NA STÁVAJÍCÍ MÍSTA TAM KDE JIŽ JSOU POUŽITA.
- DĚLE BUDOU DOPLŇENÁ NA MÍSTA DLE VÝKRESU TAK, ABY BYL NASVÍCEN KOMPLETNÍ OBVOD BUDOVY
- LED SVÍTLIDLA TYPU A V 1.06 BUDOU PŘÍSAZENÁ NA STÁVAJÍCÍ ŽLABY DLE VÝKRESU

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3/PEN AC, 400/230V, 50Hz, TN – C – s

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
 - A.1 Základní izolace živých částí
 - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
- 411.3 Ochrana při poruše
 - 411.3.1 Ochrana uzemněním a ochranné pospojování
 - 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
 - 412.1 Doplnková ochrana proudovými chrániči
 - 415.2 Doplnková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním

Ing. MARTIN DUFKA

Vypracoval: Ing. Martin Dufka	Obec: Hluk	Kraj: Zlínský
Investor: BOPAL - window and door accessories, s.r.o., Paměťice 66, 679 61 Paměťice		
Stavba: BOPAL - window and door accessories,s.r.o., elektroinstalace umělého osvětlení	Počet A4:	4
	Datum:	01/2016
	Stupeň:	DPS
	Zak. čís.:	
	Arch. čís.:	
Obsah: ELEKTROINSTALACE UMĚLEHO OSVĚTLENÍ - PŮDORYS	Měřítko: 1:250	D.2.1.

Hlavní 43
687 25, Hluk
tel: 572 579 646