


BENNINGHOVEN

GmbH & Co. KG

Feuerungstechnik
und Anlagen für den bituminösen Straßenbau



BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG
Industriegebiet
Postfach 50
D-54486 Mülheim / Mosel

Tel.:06534/189-0
Fax:06534/8970
e-mail: info@benninghoven.com
Internet: http://www.benninghoven.com

BENNINGHOVEN Wittlich	BENNINGHOVEN Berlin	BENNINGHOVEN Hilden	BENNINGHOVEN U.K. Ltd.	BENNINGHOVEN Österreich	BENNINGHOVEN France S.A.R.L.	BENNINGHOVEN Moskau	BENNINGHOVEN Polska Sp. z o.o.	BENNINGHOVEN Baltica UAB
Otto-Hahn-Straße D-54516 Wittlich Tel.:+49-65 71-6 97 80 Fax.:+49-65 71-80 20	Grenzgrabenstraße 11 D-13053 Berlin Tel.:+49-30-9 81 00 00 Fax.:+49-30-9 81 00 44	Herderstraße 9 D-40721 Hilden Tel.:+49-21 03-36 11 36 Fax.:+49-21 03-36 11 44	Incendium House, Centurion Way Meridian Business Park LE19 1WH Leicester Tel.:+44-11 6-2 63 03 45 Fax.:+44-11 6-2 82 72 41	Josefsthalerstraße 69 A-2511 Pfaffstätten Tel.:+43-22 52-8 44 40 Fax.:+43-22 52-8 45 70	Parc d'Affaires Roosevelt Rue Gabin F-69120 Vaulx-en-Velin Tel.:+33-4 72-14 93 80 Fax.:+33-4 72-14 93 89	ul. Petrovka 27, str. 5 RUS-107 031 Moskau Tel.:+7-0 95-9 37 56 37 Fax.:+7-0 95-9 37 56 38	ul. Golêdzinowska 10 PL-03-302 Warszawa Tel.:+48 22-5 10 09 17 Fax.:+48 22-5 10 09 97	Zadeikos Str. 17 LT-06320 Vilnius Tel.:+37 052-68 59 95 Fax.:+37 052-68 59 94

Auftraggeber

Skanska DS a.s.
Floriana Nováka 3 / 5267
CZ-796 40 Prostějov


Anlage

CZ-Pardubice

Elektrodokumentation

Schaltplan : Doseur 2
Projekt : Mischanlage TBA 160
Auftrags-Nr. : 10421640
Zeichnungs-Nr. : E96-0305
Projekt-Nr. : 0464

	Änderungstext	Datum	Name
Prüfung			
Montage			
gezeichnet		16.11.2004	O. Lührs
Planung		16.11.2004	H. Adam



Einspeisung von
Steuerung Doseur 1
400V 50Hz


Einspeisung zur
Steuerung Doseur 3
400V 50Hz

Einspeisung von
Steuerung Doseur 1
24V DC

Einspeisung zur
Steuerung Doseur 3
24V DC

Schaltschrankheizung

c				Datum	16.11.2004	Skanska DS a.s.		BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG		Stromlaufplan Doseur 2 Einspeisung		E96-0305		=1102	Blatt 1
b				Bearb.										+E11.2	
a				Gepr.											
Änderung		Datum	Name	Norm		Ersatz durch:		Ersatz für:		Ursprung:					5 Bl.




Dosierband


Fremdlüfter

Außenlampe Doseur


Rüttler Doseur







Rüttler Doseur

c			Datum	22.12.2004	Skanska DS a.s.			BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG		Klemmenplan Doseur 2 =1101+E11.1-X1, -X6, -X8, -A...	E96-0305		=1102	Blatt 1
b			Bearb.										+E11.2	
a			Gepr.											
	Änderung	Datum	Name	Norm		Ersatz durch:	Ersatz für:	Ursprung:						