

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení  
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Úpravy skautské klubovny  
Hradisko**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

V předloženém výkazu výměr se nachází níže uvedené položky. Domníváme se , že se jedná o stejný výrobek a tudíž jsou položky duplicitní.

238K	763412122	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 18 mm	kus	4,000
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763412122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763412122</a>		
	VV	"D4 "4		4,000
297K	76625-15	D+ M interiérových dveří D4	ks	4,000

**Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel uvádí, že se jednalo o duplicitní položky. Bylo zrevidováno a doplněno v rámci změnového položkového rozpočtu.

---

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

\_Oddíl ZTI:\_

Ve výkaze výměr chybí vyvedení a upevnění odpadních výpustek.

**Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Zadavatel uvádí, že položky jsou součástí agregované položky zařizovacích předmětů.

---

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

\_Oddíl ZTI:\_

Ve výkaze výměr chybí zkouška těsnosti potrubí kanalizace.

**Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Zadavatel uvádí, že položka byla doplněna v rámci změnového rozpočtu.

---

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

\_Oddíl ZTI:\_

Ve výkaze výměr chybí tepelná izolace vodovodního potrubí.

**Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Zadavatel uvádí, že položky jsou součástí agregované položky PPR potrubí.

---

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

\_Oddíl ZTI:\_

Ve výkaze výměr chybí zkouška těsnosti vodovodního potrubí.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Zadavatel uvádí, že položka byla doplněna v rámci změnového rozpočtu.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

\_Oddíl ZTI:\_

Ve výkaze výměr chybí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Zadavatel uvádí, že položky jsou součástí agregované položky PPR potrubí.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

\_Oddíl ZTI:\_

Ve výkaze výměr chybí vybavení bezbariérové toalety (invalidní madla pro umyvadlo a WC, oddálené splachování WC, atd.).

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Zadavatel uvádí, že vybavení bylo doplněno v rámci změnového položkového rozpočtu. Vystrojení bezbariérové toalety je předpokládáno standardní dle vyhl. 398/2009 Sb.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

\_Oddíl ÚT:\_

Ve výkaze výměr chybí zdroj tepla (kotel).

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Zadavatel uvádí, že dodávka zdrojů tepla (kotel, tepelné čerpadlo) je uvažována v rámci navazujícího projektu. Je tak popsáno v rámci PD.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

\_Oddíl ÚT:\_

Počty a rozměry otopných těles a příslušenství ve výkaze výměr neodpovídá projektové dokumentaci.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

Zadavatel uvádí, že počty i rozměry otopných těles byly zrevidovány. Bylo doplněno v rámci změnového položkového rozpočtu.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

\_Oddíl ÚT:\_

Množství potrubí ve výkaze výměr neodpovídá projektové dokumentaci.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

Zadavatel uvádí, že množství potrubí bylo zrevidováno a doplněno v rámci změnového položkového rozpočtu.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:***

\_Oddíl ÚT:\_

Tepelná izolace potrubí ve výkaze výměr neodpovídá projektové dokumentaci.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:***

Zadavatel uvádí, že tepelná izolace potrubí byla zrevidována a doplněna v rámci změnového položkového rozpočtu.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:***

\_Oddíl ÚT:\_

Ve výkaze výměr chybí napuštění a odvzdušnění topného systému, a topná zkouška.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:***

Zadavatel uvádí, že napuštění a odvzdušnění topného systému bylo zrevidováno a doplněno v rámci změnového položkového rozpočtu.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:***

*V souladu se ZD k předmětné zakázce čl. 25 máme následující dotaz.*

*V PD D.1.1\_41\_VÝKAZ DVEŘÍ je u výrobku č. D9 uvedeno, že má být plastový rám a plastové dveře (uvedeno i v Technické zprávě). Zároveň dveře i rám musí splňovat požární odolnost EW-C30DP3. Pokud má být splněna tato odolnost, musí být dveře/rám dřevěné/ocelový. Prosíme o upřesnění materiálu dveří a rámu u výrobku č. D9.*

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:***

Zadavatel uvádí, že po dodatečném průzkumu trhu jsou dle jeho názoru dodavatelé, kteří nabízejí atypické tvary dveří s vlastnostmi dle požadavků. Např. <https://www.ri-okna.cz/produkty/okna/atypicka-okna-a-dvere/>. Zadavatel však uvádí, že pokud by účastník preferoval výrobce, kterého pravidelně poptává, je možné rám i výplň zařít tak, aby dveře vyhovovali na danou odolnost a tepelně izolační vlastnosti.

---

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 (bez dotazu) - Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 31. 8. 2023 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Zadavatel dále informuje dodavatele, že eviduje žádosti o vysvětlení ZD, v rámci jejichž vypořádání očekává další prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

---

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele