
+RH1
pole 1.
pole 2.
Stáv. okruh A
2 || 1-CHBU 3x240+120
vrchem/zadem
1000/5
250/5
-1QF1
-2QF1
-3QF1
-1QF2
-2QF2
In=1000A Ir=909A
In=630A Ir=315A
100 x 10
-FU1
-FV1
-QF1
200A
In=1600A Ir=1375A
1500/5
SDP1+2 50kA
spodem
6 || 1-YY 3x300+150
2 || 1-CHBU 3x240+120
-G1
-G2
DG
750kVA
750 kVA
+RD1
2x vrchem/zadem
60 x 10
-1QF3
-1QF4
-1QF5
-1QF6
In=250A Ir=160A
In=630A Ir=630A
800/5
Chlazení
2 || 1-CHBU 3x150+70
-UPS1
400 kVA
+RD2
-2QF3
-2QF4
-2QF5
-2QF6
-UPS2
+TS1
-QF1
Dodávka s trafostanicí
-T1
-FU1
-FU2
-FU3
22 / 0.42 kV
1000 kVA
-F0
40A
200A
100A
-C1
-FV1
Vlastní spotřeba
10kVAr
SDP1 100kA
Prostorová rezerva pro rozvaděč kompenzace
+RU1
-1FA1
-1FA2
-1FA3
-1FA4
-1FA5
-1FA6
125C/3
Místnost 124
Místnost 125
Místnost 126
Místnost 127
Místnost 128
Místnost 129
+RU2
-2FA1
-2FA2
-2FA3
-2FA4
-2FA5
-2FA6