

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Úpravy skautské klubovny
Hradisko**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve stavební části předloženého výkazu výměr se nachází níže uvedené položky.

Domníváme se, že se obě položky týkají dodávky a provedení vstupního schodu do dveří D5P/01. Pokud tomu tak je, prosíme o opravu výkazu výměr.

70 K 43125-16 Vstupní betonové schody včetně provedení a bednění soub 1,000

352K 772-25-1 D+ M IN.1 schod vstupních dveří -prefabeton 1500*350*300 ks 1,000

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že položka 70 byla vymazána ve změnovém výkazu výměr. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 9 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel požaduje nacenit servisní výlez a výklopná střešní okna v rozměru 660x700mm.

Oslovili jsme výrobce střešních oken (ROTO, VELUX) a obdrželi informaci, že produkt tohoto rozměru nenabízí.

Prosíme zadavatele o sdělení referenčního výrobce, nebo o informaci, zda je možné nacenit jiný rozměr dle osové vzdálenosti krokví?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že referenčním výrobkem je např. <https://www.solara.cz/cenik/klasik-dva-vylez/>. Atypický formát zohledňuje požadavky NPÚ. Pokud se podaří najít jiného výrobce se stejným rozměrem, investor je otevřen změně.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Už minule jsem upozorňoval na chybějící kotel ve výkaze výměr, a dostal jsem odpověď, že dodávka zdrojů tepla (kotel a tepelná čerpadla) je uvažována v rámci navazujícího projektu, tak jak je popsáno v PD. S tímto vyjádřením zadavatele nesouhlasím, protože dle PD se toto vyjádření týká pouze tepelných čerpadel, ale nikoliv kotle. Bez tohoto kotle nelze celý systém zprovoznit a provést topnou zkoušku, tak jak je uvedeno v PD.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že rozdělení projektu bylo provedeno na základě pokynů investora. Kotel bude dodán v rámci jiné zakázky. Fyzicky se však v objektu bude při zprovoznění nacházet.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Stejně jako u kotle, tak i u potrubí a izolací jsem upozorňoval, že množství neodpovídá PD. Zadavatel tyto položky opravil, ale ty stále neodpovídají zadání. Při kontrolním přeměření množství potrubí a izolací je jich ve výkaze výměr stále málo, navíc je ve výkaze výměr uvedena izolace Mirelon v tl. 13 mm, ale podle technické zprávy má být potrubí v technické místnosti opatřeno tepelnou izolací z minerální vaty a AL povrchovou úpravou.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že bylo provedeno přeměření a rozměry projektantovi sedí. Prosím o nacenění dle výkazu výměr. Taktéž prosím o nacenění mirelonu dle VV místo MW AL.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ve výkaze výměr chybí příslušenství pro připojení kombinovaných koupelnových těles a sušáků obuvi (ventily, šroubení, případně hlavice), prosím o opravu výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že položka byla opravena ve změnovém výkazu výměr. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 9 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Ve výkaze výměr chybí všechny pojistné ventily a automatický ventil (ochrana proti přehřátí), prosím o opravu výkazu výměr.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, že položka byla opravena ve změnovém výkazu výměr. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 9 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Ve výkaze výměr je u akumulční nádrže a zásobníku TUV uvedeno, že součástí bude topná jednotka. Prosím o upřesnění, zda se jedná o elektrické topné jednotky a výkony jednotlivých topných jednotek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel uvádí, že s topnými patronami je uvažováno do budoucnosti a nejsou součástí dodávky. Zadavatel uvádí, že žádá o nacenění dle výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Prosím o upřesnění, co vše má být zahrnuto v položce č. 51 - Elektroinstalace a spuštění tepelných čerpadel a kotle na tuhá paliva. Protože dle technické zprávy některé elektropráce zajišťuje profese elektro a MaR.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel uvádí, že položka č. 51 byla vymazána z VV. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 9 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Dle bodu 25 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky - Úpravy skautské klubovny Hradisko, žádáme zadavatele o prodloužení termínu pro podání nabídek do 20.9.2023. Rádi bychom podali nabídku do výběrového řízení, avšak byla na webu zadavatele zjištěna až dnes. Vzhledem k obsahu dokumentace a množství dovysvětlení nejsme schopni nabídku podat ve stanoveném termínu. Zároveň se však domníváme, že zájmem zadavatele je zajistit co možná nejvíce nabídek a tím pádem možnost získat co nejvýhodnější cenu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel nevyhovuje dotazu účastníka. Zadavatel neprodlouží lhůtu pro podání nabídek, tato lhůta byla nastavena v souladu se zákonem a následně byla na základě dotazů v souladu s povahou doplnění nebo změny přiměřeně prodloužena.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Vysvětlení č. 9

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele