



OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ
1.02	VSTUPNÍ CHODBA
1.03	CHODBA
1.04	CHODBA
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.06	CHODBA
1.07	BOČNÍ SCHODY
1.08	WC, SPRCHA
1.09	ŠATNA CHODBY
1.10	SCHODIŠTĚ DO SKLEPA
1.11	NOVÉ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ
1.12a	VSTUP SCHODIŠTĚ-ČISTIČ ZÓNA
1.12b	VSTUPNÍ HALA SCHODIŠTĚ
1.13	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
1.14	PŘEDSÍN VÝTAHU
1.15	VÝTAH
1.16	WC HOŠI – PŘEDSÍŇKA
1.17	WC HOŠI – PISOÁRY
1.18	WC HOŠI – KABINKA
1.19	WC UČITELÉ – KABINKA
1.20	neroboznaeno
1.21	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇKA
1.22	WC DÍVKY – KABINKA
1.23	WC DÍVKY – KABINKA
1.24	ŠATNA PERSONÁLU PŘÍPRAVNY
1.25	WC PERSONÁL
1.26	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
1.27	JÍDELNA
1.28	PŘÍPRAVNA JÍDLA
1.29	SKLAD
1.30	SERVER
1.31	SPECIALIZOVANÁ PC UČEBNA
1.32	CHODBA
1.33	VSTUPNÍ RAMPA PRO ZÁSOBOVÁNÍ
1.34	UČEBNA PRO PŘÍVLAČKY
1.35	ŠATNA PRO PŘÍVLAČKY

LEGENDA

- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V/16A
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V/16A, S PŘEPĚT. OCHRANOU III.STUPNĚ
- DVOJITÁ ZÁSUVKA (DVOJZÁSUVKA), 230V/16A
- ZÁSUVKA DO VLHKA, KRYTÍ MIN. IP 54
- "SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA" = TRÍFÁZOVÝ VÝPÍNAČ 400V/25A
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/min.10A, SPÍNÁNÍ MIKROSPÍNÁČEM
- ČASOVÉ DOBĚHOVÉ RELÉ VENTILATORU V INSTALAČNÍ KRABICI
- EL. SPOTŘEBIČ
- KABEL CYKY-J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY A 1.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- KABEL CYKY-J 5x... PRO RŮZNÉ 3.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
- OP! OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACI, KRYTÍM

±0,000 = stávající podlaha 1.NP

Atelier Třísňovka	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. Miloš KLEMENT	ATELIER TŘÍSNŮVKA TEL: 788 111 111 WWW.ATELIERTRISNVKA.CZ
	ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9		AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. ROŽENA KLEMENTOVÁ	
	D.1.4.1. SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		VYPRACOVANÝ: ING. KAREL RYCHLÝ	
	PŮDORYS 1. NP - EL. TECHNOLOGICKÉ OBVODY		INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY	
			DATA: LEDEN 2024	MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.5
			STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROJEKČNÍ STAVBY	
			FORMÁT: 10x A4	