

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

1. Základní škola Holešov – Víceúčelové hřiště

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce, ačkoliv dotaz účastníka přišel po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu výměr je uvedena specifikace pryžového povrchu „tl. 50 mm, 2-vrstvá konstrukce, výška pádu min. 2,5 m, barva šedá“, ve výkresu řezu dopadové plochy je uvedena celková tl. povrchu 50 mm a výška pádu (HIC) max. 1,2 m a v technické zprávě je u povrchu uvedena tl. 50 mm pro výšku pádu min. 2 m s tím, že grafické provedení má být v melírovaném odstínu. Všechny navržené herní prvky mají výšku pádu do 145 cm a dle normy je tedy dostačující, když i pryžový povrch bude certifikován na výšku pádu min. 145 cm, což povrch o tl. 50 mm splňuje. Pokud bychom měli dodržet kritérium výšky pádu min. 2,5 m uvedené ve výkazu výměr, museli bychom použít pryžový povrch se skladbou o tl. 90 mm, který je mnohem nákladnější a především zbytečný, protože tak vysoké herní prvky na hřišti navrženy nejsou. Je tedy možné tuto položku nacenit jako povrch o síle 50 mm s certifikací na výšku pádu adekvátní pro použité herní prvky, tedy min. 145 cm?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že specifikace pryžového povrchu bude následující: Dodávka a montáž dopadového pryžového povrchu typu tartan, tl. 50 mm, 2-vrstvá konstrukce, výška, pádu min. 1,5 m, barva červený odstín.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Voda k mlžítku květina bude, předpokládám, přiváděna zahradní hadicí s možností připojení a odpojení podle potřeby, je to tak?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že mlžítko bude napojen na zahradní hadici.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 5. 2024 do 11:00 hodin.**

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele