

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“)

s názvem

### **Modernizace Domova Narnie v Morkůvkách – stavební práce**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené  
zakázce.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

V TZ EPS je uvedeno:

**Energetické zajištění provozu zařízení EPS:**

Ústředna EPS bude napojena na samostatně jištěný vývody 230V, AC, 10A, z rozváděče RMS1, který je umístěn v 1.NP m.č.1.06 Chodba. Ústředna EPS bude umístěna ve skříni s požární odolností EI30 CELSION samostatném požárním úseku v m.č.1.12 Kancelář. Přívod bude proveden kabelem CXKH-R-J 3x2,5. V případě výpadku el. energie se ústředna automaticky přepne na vlastní vestavěný náhradní zdroj 12 V DC, který zajišťuje provoz ústředny po dobu 24 hod. dle ČSN 34 2710. Náhradní zdroj je automaticky dobíjen z ústředny EPS. Ústředna testuje trvale provoz náhradního zdroje v čteně přívodního vedení a signalizuje poruchy napájení.

**Ve výkazu výměr skříní CELSION pro umístění ústředny EPS s požární odolností uvedena.**

**Dotaz:** Je správně ocenit a případně dodat skříň na ústřednu EPS s požární odolností 30 minut CELSION?

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel uvádí, že lze ocenit a případně dodat jakoukoliv skříň na ústřednu EPS s požární odolností EI 30.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje doplněný dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kam upravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje doplněný dokument Technické zprávy (D.1.4.6-01 Technická zpráva\_EPD), kam upravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 3. 7. 2024 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 Technická zpráva (D.1.4.6-01 Technická zpráva\_EPD)

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele