

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 1

---

Společnost: **HOLLEN CZ s.r.o.**  
Se sídlem: Jiráskova 528/51, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav  
IČO: 28978013  
Zastoupen: Ing. Martinem Liškou, jednatelem

## *Název zakázky:*

### **„Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti HOLLEN CZ s.r.o. – stavební práce“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadávací dokumentace, položkový rozpočet na Část 2 - Výměna oken včetně zateplení obálky budovy, neobsahuje demontáž stávajících výplní a provedení úpravy stavebních otvorů (dozdívky vč. povrchových úprav z interiéru a dodávka a montáž překladů).

Zadavatel tyto práce a dodávky opomenul do zadávací dokumentace zahrnout, nebo předpokládá realizaci ve vlastní režii?

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel uvádí, že demontáž stávajících oken provedl zadavatel na své náklady. Otvory pro specifikovaná okna budou připraveny zadavatelem dle specifikace nových oken.

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadávací dokumentace na Část 2 - Výměna oken včetně zateplení obálky budovy, neobsahuje výpis oken se znázorněním otevíravosti. Prosíme o doplnění.

#### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje výkresy oken, kde je otevíratelnost znázorněna. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

#### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Zadávací dokumentace na Část 2 - Výměna oken včetně zateplení obálky budovy, neobsahuje bližší specifikaci nově dodávaných Al dveří, jako je požadovaný součinitel prostupu tepla, požadavek na samozavírače, požadavek na typ zámku

Případné požadavky na požární odolnost dveří a případné panikové kování (únik z budovy v případě požáru), to vše např. výpisem dveří. Prosíme o doplnění.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Zadavatel uvádí, že požaduje typ zámku panikové kování EN 179. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje výkresy oken, kde jsou tyto požadavky znázorněny. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

Příloha č. 1 Výkresy oken

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 8. 7. 2024 do 10:00 hodin**

Otevírání obálek proběhne dne **8. 7. 2024 v 10:05 hodin**

V Brně, dne 21. 6. 2024

**Deregio Tender, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

*Zástupce zadavatele*