

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„ZŠ Ivanovice na Hané – Zlepšení kvality a
dostupnosti vzdělávání - stavební práce“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pol. 57, 62 – D+M kryty radiátorů - lze položky blíže specifikovat, uvést rozměry jednotlivých krytů, použité dřevo, povrchovou úpravu, nosnou konstrukci a detaily?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že kryty radiátorů budou v každé učebně a v některých kabinetech dle výpisu ostatních prvků.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument projektová dokumentace, kde upravil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Pol. 63, 59, 56, 58, 58 – D+M vnitřního zatemnění – pro vytvoření cenové nabídky je potřeba položky blíže specifikovat

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že zatemňovací rolety budou v každé učebně dle výpisu ostatních prvků.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument projektová dokumentace, kde upravil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Pol. 50, 56 – odsávání digestoří - pro vytvoření cenové nabídky je potřeba položky blíže specifikovat

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že výkres odsávání od digestoří je zahrnut v „Půdorys 1. PP – Elektroinstalace a VZT“.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument projektová dokumentace, kde upravil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Pol. 51, 58 – opravy SDK a příček - pro vytvoření cenové nabídky je potřeba položky blíže specifikovat

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že opravy SDK příček není součástí předmětu plnění.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde odstranil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Pol. 55 v m. č. 1.14 Klimatizace - pro vytvoření cenové nabídky je potřeba zaslat položkový rozpočet na dodávku a montáž jednotlivých komponentů s uvedením počtu měrných jednotek včetně napojení kondenzátu na kanalizaci, případné stavební výpomoci apod. Bylo by vhodné k této profesi zaslat i alespoň zjednodušenou PD.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument projektová dokumentace, kde doplnil výkresy ke klimatizaci. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V některých místnostech máte ve výkazu výměr dodávku a montáž luxferů. Co tyto luxfery budou nahrazovat, v rozpočtu není žádná demontáž ani bourání a u této položky nejsou žádné rozměry. Jakým způsobem nacenit?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, že montáž luxfer není součástí předmětu plnění.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde odstranil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Ve výkazu výměr máte v jednotlivých učebnách kazetový podhled. V rozpočtu jsou kazety 600 x 600 mm blíže nespecifikované, v PD je to popsáno jako lepený akustický podhled. Můžete blíže popsat co tam ve skutečnosti bude?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument projektová dokumentace, kde upřesnil kazetový podhled. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Podhledy

V sociálních zázemích budou provedeny podhledy z SDK kazet uložených na ocelových CD profilech na závěsech. Podhledy budou svěšeny do výšek 2600 a 3000mm. V učebnách 1.14 a 2.10 budou provedeny lepené akustické podhledy ze sklené vaty tl40mm. V místnostech 0.27a, 0.39, 1.10, 2.6 budou vyhotoveny závěsné akustické podhledy ze sklené vaty na ocelových profilech.

- ve výkazu výměr (příloha č.4) nebylo možné dohledat v místnostech 1.14 a 2.10 položku odpovídající požadavku "lepené akustické podhledy ze sklené vaty tl40mm".
- ve výkazu výměr (příloha č.4) nebylo možné dohledat v místnostech 0.27a, 0.39, 1.10, 2.6 položku odpovídající "závěsné akustické podhledy ze sklené vaty". Kód, který je použit pro kazetový podhled odpovídá dle kódu položce "podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl8mm 600x600mm". Nejedná se tedy o akustický podhled

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument projektová dokumentace, kde upřesnil kazetový podhled. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Akustika/hluk,

vibrace

V rámci akustických opatření budou v učebnách 1.14 a 2.10 provedeny lepené akustické podhledy ze sklené vaty tl40mm. V místnostech 0.27a, 0.39, 1.10, 2.6 budou vyhotoveny

závěsné akustické podhledy ze skelné vaty na ocelových profilech. Výpočty hodnot akustického tlaku budou uvedeny v samostatné akustické studii.

- součástí PD nejsou "Výpočty hodnot akustického tlaku budou uvedeny v samostatné akustické studii". Není tedy známa skladba akustického podhledu z odrazivých a pohltivých podhledů. Nejsou známy ani podmínky akusticky v daných učebnách.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel uvádí, že akustickou studii dozvuku je povinna vyhotovit a doložit dodavatelská firma akustických podhledů. Akustika musí být řešena individuálně pro jednotlivé prostory dle použitého materiálu tak aby byly splněny požadavky vyplývající z ČSN.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10(BEZ DOTAZU):

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 5 poskytuje Protokol o určení vnějších vlivů, kterým dokládá, že projektová dokumentace je v souladu s požadavky TIČR pro základní školy.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 31. 7. 2024 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Příloha č. 3 Protokol o určení vnějších vlivů

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele