






LEGENDA (LEGEND)	
	Hranice požárního úseku s požární odolností
N 1.01 - III	Označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti
	Přenosný hasiči přístroj
	P6 - s naplní min. 6 kg prachu
	S6 - s naplní min. 5 kg CO ₂
	Nouzové osvětlení
	Eвакуаční rozhlás
	Požární odolnost požárního uzávěru

K.B.K fire, s.r.o. Hs.Jakova 1092/26 tel +420 59592702 TC2 30 Ostrava III tel +420 59520724 IČO:25905021 projekt@kbfire.cz		ZODP. PROJEKTANT Ing. Bečáček		INŽENÉR Ing. Němcová		STAVBA Ing. Bečáček	
Jméno: Slávoňský Jirapavý Head Office MAKRC Stodolky		OSLOUŽENÝ STAVEBNÍ ÚPRAVY PETER FORSTAL		LÉTAŘ 7.11.2014		1	
KAPITOLKA: Výkres požární bezpečnosti stavby		číslo stavby 1204129		číslo		číslo	
3. NP		1204129/P02_102		1204129/P02_102		1204129/P02_102	