

Vysvětlení zadávací dokumentace – Soubor dodatečných informací zadavatele č. 3

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 26450691
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel
Jens Schumacher, jednatel

Název zakázky:

„Úsporná opatření ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. – pobočka Černý Most“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Kompresorová jednotka bude umístěna ve stávající strojovně chlazení, nebo je k dispozici jiná místnost?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

ČM

- Jiná prázdná místnost k dispozici není
- Nutno využít stávající prostory, 2x strojovna pro store + 1x strojovna pro distribuci a zbytek technologie je na střeše

Stodůlky

- Jiná prázdná místnost k dispozici není
- Nutno využít stávající prostory, 2x strojovna pro store + 1x strojovna pro distribuci
- Akademie má umístěnou technologii na střeše

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Jaká je preference na použití technologie CO2 centrální jednotky – transkritická s ejektorem x paralelní komprese?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Preference není.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jaká je preference využití odpadního tepla pro TUV – deskový výměník x zásobník TUV s vnitřním výměníkem? Jak velká má být případná nádrž na TUV?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

- zásobník TUV s vnitřním výměníkem
- objem cca 1000 l
- platí pro oba story, nicméně nutno ověřit na místě

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Je k dispozici výkres stávajícího stavu s popisem místností a požadovanými teplotami, s popisem distribučního nábytku? Nebo si každý dodavatel má zajistit při technické obhlídce vše potřebné pro nacenění (tz. zaměření jednotlivých místností, počítání polic v nábytku...)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 1 poskytl výkresy, které má k dispozici. Další chybějící informace je nutné doplnit na místě.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Je možnost zaslat stávající plánogramy distribučního nábytku?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel poskytuje plánogramy distribučního nábytku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Je možné zaslat počet požadovaných chladicích a mrazicích boxů včetně požadovaných teplot a sortimentu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 1 poskytl výkresy, které má k dispozici. Další chybějící informace je nutné doplnit na místě.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Jsou předepsaní preferovaní dodavatelé (výrobci) pro jednotlivé komponenty (např. výparníky, gas cooler, automatika ...)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Nejsou preferováni výrobci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Každý dodavatel si tvoří vlastní výkaz výměr?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Výkaz výměr k potřebným stavebním pracem je požadován jen po vítězi, vizte odpověď na předchozí oficiální dotazy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Jaká je stávající roční spotřeba el. energie technologie chlazení (požadovaná úspora nové technologie je 30%)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Tabulky se spotřebami jsou již uveřejněny na profilu zadavatele

V Brně, dne 24. 10. 2024

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele