

Vysvětlení zadávací dokumentace – Soubor dodatečných informací zadavatele č. 6

Zadavatel: **MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.**
Se sídlem: Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 26450691
Statutární zástupce: Jiří Nehasil, jednatel
Jens Schumacher, jednatel

Název zakázky:

„Úsporná opatření ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. – pobočka Černý Most“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Čelní kusy chladicích regálů?

Na prodejně jsou aktuálně instalované 2,5m dlouhé regály v čele ostrovů. Požadujete zachovat stejnou délku, nebo je možné použít čelní kusy regálů dlouhé např. 2,2m?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje zachovat půdorysné rozměry přístěnného nábytku i ostrovů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Chladicí regály

Připouštíte s ohledem na úsporu elektrické energie chlazení možnost použití plug-in zásuvkových chladicích regálů na prodejní ploše, například na chladio R290, místo systémových chladicích regálů na chladio CO2?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel předpokládá využití plug-in řešení pro mrazící vany na ploše. V ostatních případech je na dodavateli, jaké řešení zvolí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

O+Z dveře regálů?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: „O/Z, uzavřít pouze sortiment pyrė a balenė artikly (loupaný řesnek atd.) cca 2x modul 2,5m – zbytek jen police bez dveřĩ.“

Bohuřel nebyly poskytnutė plánogramy pro O+Z a z obhlĩdky prodejny není mořné jasně identifikovat, kde je sortiment pyrė a balenė artikly (balenė artikly jsou téměř všude). Źádám o upřesnění, aby bylo mořné zvolit správný nábytek na správném místě. Konstatování cca 2x 2,5m modul není dostačující

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Plánogramy byly dodány v rámci odpovědĩ na předchozí dotazy. Pro potřeby VŘ nacenit 2x 2,5m modul s dveřmi zbytek oddělení O/Z bez dveřĩ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Hloubka regálů O+Z?

Některė chladicí regály v úseku O+Z jsou mělčí, některė hlubřší. Pořadujete zachovat přesně hloubku, jak je na prodejně teď, nebo chcete hloubku sjednotit? Na jakou?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Pořadujeme shodnou hloubku se stávajícím stavem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dělka chladicích regálů

U některých chladicích regálů na prodejní ploře neodpovídá řtítek na nábytku skutečným rozměrům nábytku. Máme se řídit skutečnými rozměry bez ohledu na popisy a řtítky?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Pořadujeme zachovat stejné skutečné rozměry (nikoli dle řtítku).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Chladicí zařĩzení – plug-in

Na prodejní ploře se nachází různě rozmístěné plug-in zásuvkové nábytky, které nikde nefigurují v zadávací dokumentaci. Pořadujete i jejich náhradu 1:1?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Požadujeme náhradu 1:1 (mimo nábytky, které nejsou majetkem Makro – např. Pilsner, Coca Cola, Algida apod.).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Vyhodnocení výběrového řízení

Poskytnutá zadávací dokumentace neodpovídá skutečnému stavu na prodejně. Co bude pro vyhodnocení výběrového řízení určující: 1) Zadávací dokumentace, která však neplatí, nebo 2) Skutečný stav, který není nikde v rámci zadávací dokumentace popsán ani dokumentován?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Pro vyloučení pochybností při nesouladu PD a skutečnosti byly plánované obhlídky, tudíž je nutné řídit se skutečným stavem na místě.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Je tento výčet technologie pro potravinářské chlazení členěný na jednotlivé úseky kompletní?

- Prodejní plocha – chladicí a mrazicí nábytek, dochlazované prostory
- Zázemí prodejny – chladicí a mrazicí boxy, dochlazované prostory
- Úsek pekárny – chladicí a mrazicí nábytek, mrazicí box v zázemí pekárny
- Hala delivery 1 (stávající CO2 technologie)
- Hala delivery 2 (stávající freonová technologie)
- Výrobníky ledu
- Akvária (zde nebude CO2 možné při zachování stávajících akvárií)

Prosím u každého úseku doplnit informaci, zda má být součástí cenové nabídky a je striktně vyžadována nová technologie s chladičem CO2 nebo je povolena alternativa v podobě technologie s F-gasem (splňující legislativní požadavky).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Ano výčet je kompletní. Na základě předaných podkladů, obhlídky a předchozích odpovědí je zřejmé, že mimo technologie pro akvária je nutné nacenit vše v CO₂ s možností využití plug – in. Záměrně je ponechána možnost volby na uchazečích jaký přístup zvolí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Využití odpadního tepla

Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace – Soubor dodatečných informací zadavatele č. 3“ je specifikován zásobník s vnitřním výměníkem o objemu 1000 l. Kolik takových zásobníků Makro požaduje? Např. v současném stavu jsou na prodejně 3 strojovny s potenciálem využití odpadního tepla?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Pro potřeby VŘ uchazeč nacení 2ks 1000l zásobníku na store.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

V případě požadavku výměny technologie pro úseky delivery a pro mrazicí box pekárny prosíme o zaslání půdorysů těchto celků, případně tabulku požadovaných teplot/teplotních profilů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Dostupné půdorysy viz příloha, ostatní bohužel nejsou k dispozici – nutno ověřit na místě.

Tabulka teplot není k dispozici, pro VŘ – delivery pikovací zóna 2°C, mrazicí boxy -20°C.

Zadavatel připravuje stavebně technická opatření pro efektivnější udržení požadovaných teplot (mimo toto VŘ).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Delivery Č. Most – CO2 zařízení a výparníky pro delivery (dodávka Carrier 2013) budou kompletně vyměněny nebo pouze posílen výkon, který je v létě údajně nedostatečný (pikování v létě teplota dosahuje +12°C)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Zachovat výkon technologie chlazení (výměna 1:1). Zadavatel připravuje stavebně technická opatření pro efektivnější udržení požadovaných teplot (mimo toto VŘ).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Makro Stodůlky + ČM – Požadují se hlásiče úniku R744 na prodejní plochu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Dle platné legislativy.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 11. 2024 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 7. 11. 2024

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele