



LEGENDA SYMBOLŮ:

	ROZVADĚČ
	VZESTUPNÉ VEDENÍ
	SESTUPNÉ VEDENÍ
	PROSTOR S UZEMNĚNÍM
	VYPÍNAČ č.1
	VYPÍNAČ č.2
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ č.5
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ č.6
	PŘEPÍNAČ č.5A (1+6)
	PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ č.5B (6+6)
	TLAČÍTKO
	DVOJITÉ TLAČÍTKO
	ZÁSUVKA 12V
	ZÁSUVKA 230V
	ZÁSUVKA 230V S PŘEP. OCHRANOU
	ZÁSUVKA 230V S RCD OCHRANOU PRŮBĚŽNÁ
	ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ
	ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ S PŘEP. OCHRANOU
	ZÁSUVKA 400V (5 kolíků 16A)
	ZÁSUVKA 1x RJ45
	ZÁSUVKA 2x RJ45
	SVÍTIDLO STROPNÍ (OBECNĚ)
	SVÍTIDLO NASTĚNNÉ (OBECNĚ)
	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO
	INSTALAČNÍ KRABICE
	PODLAHOVÁ PROTAHOVACÍ KRABICE
	PROTAHOVACÍ KRABICE VELIKOSTI KT250

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: AC 50 Hz; 3 N PE 400/230 V, 1 N PE 230V
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, Čl. 413.1.3
DOPLŇKOVÁ: POUŽITÍM PROUDOVÉHO CHRÁNIČE

KABELÁŽ ZÁSUVK LAN V UČEBNÁCH A KABINETECH BUDE UKONČENA
NA PATCH PANELU VE SKŘÍŇCE KATEDRY

CHRÁNIČKY BUDDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH A VYVEDENY DO STŘEDU
STOLU
CHRÁNIČKY BUDDOU VEDENY MIMO KOTVÍCÍ BODY
NEJMENŠÍ POLOMĚR CHRÁNIČEK BUDE 200MM
V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT S OKEM

M 1:50 / A3

PROJEKTANT: Radek MIČÁNEK 602 577 885 radek@acmont.cz	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: 	STUPEŇ PROJEKTU: ZAK. ČÍSLO : DATUM: prosinec 2024	DPS
INVESTOR: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23			
MÍSTO STAVBY: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23			
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
OBJEKT: KABINET JAZYKŮ 1.16			
NÁZEV VÝKRESU: ELEKTRICKÁ INSTALACE			Č.VÝKRESU: D1.9.14

Ing. Radek MIČÁNEK
Neumannova 54 IČO: 670 48 471
602 00 Brno DIČ: CZ 660 517 0660