

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka vyšší hodnoty v otevřené výzvě dle
Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova
v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

„Modernizace farmy“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (BEZ DOTAZU):

Zadavatel sděluje, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uveřejněný na profilu zadavatele v rámci souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 dne 28. 2. 2025 se považuje za bezpředmětný. Účastníci pro zpracování svých nabídek použijí podobu přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opraveno 12022025“ uveřejněnou na profilu zadavatele dne 12. 2. 2025 v rámci souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel v této souvislosti sděluje, že v předmětném dokumentu dochází ještě k dílčím úpravám, a to konkrétně k úpravě popisu následujících dvou položek:

- **Položka č. 9** v rozpočtu **SO-02 - Brány a oplocení**, jejíž popis nově zní následovně: **„Oživení propojením nyní již realizované přípravy (chráničky, elektro přívod pro posuvnou bránu) se stávajícím systémem ovládání, tedy bez dodání chráničky, elektro a zemních prací“.**
- **Položka č. 28** v rozpočtu **SO-04 - Seník**, jejíž popis nově zní následovně:

„D+M Rolovací vrata 4,2 x 4,2 m dle PD“.

Poznámka k položce:

- Rolovací mříž s kulatou perforací 7 mm
- Hliníková vodící kolejnice tl. 100 mm
- Montáž vrat za otvor
- Mechanické ruční ovládání

Nebo

D+M Rolovací vrata 4,0 x 4,0 m včetně veškerých případně potřebných činností pro D+M rolovacích vrat těchto rozměrů

Účastníci zohlední výše uvedené úpravy při zpracování nabídkové ceny u předmětných položek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 3. 2025 do 11:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **7. 3. 2025 v 11:05 hodin**, místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno.

V Brně 4. 3. 2025

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele