



LEGENDA:

- vodič CYKY-J 4x16
- CYKY-J 5x6
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- UTP Cat. 6A, KOAX
- hlavní kabelová trasa
- spínač osvětlení jednopólový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojité střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- ventilátor s doběhem
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- el. ohřivač TUV
- stmívač osvětlení
- tlačítko VZT
- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- liniové svítidlo
- dvojzásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 20
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojení koupelna
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm
- zvonkové tlačítko
- rozvaděč
- tlačítko 1/0, ovládání osvětlení
- zásuvka, 400 V

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	NAOS 2.4ft MPR 5200/840	NAOS 2.4ft MPR 5200/840	1 x LED, 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K
B	NAON 1.2ft 2200/840	NAON 1.2ft 2200/840	1 x LAMP LED, 13,2W, 1650lm, Ra80, 4000K
C	NAON 1.2ft 3200/840	NAON 1.2ft 3200/840	1 x LAMP LED, 19,1W, 2340lm, Ra80, 4000K

Vypracoval:	Karel Sommer	Autorizace:	
Zodpovědný projektant:	Karel Sommer ČKAIT 0015093 autorizovaný technik, techniky prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení		
Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Na Hradčanech 592		
Místo stavby:	parc. č. 533, k.ú. Roudnice nad Labem Na Hradčanech č.p. 592, 413 01 Roudnice nad Labem, Česko		Stupeň dokumentace: DSP+DPS
Investor:	Humanitární sdružení Perspektiva, z.s. Havlíčкова 276, 413 01 Roudnice nad Labem		
Profese:	D.1.4.4. Silnoproud + slaboproud		Číslo výkresu:
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP		Číslo paré:
		D.1.4.4.4	