



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.86	JÍDELNA	176,59
2.87	KUCHYNNĚ	117,85
2.88	KANCELÁŘ VEDOUČÍ	6,06
2.89	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9,35
2.90	CHODBA	8,24
2.91	ÚKLID	2,73
2.92	PŘEDSÍŇ	5,72
2.93	WC	1,68
2.94	UMÝVÁRNA	2,76
2.95	DENNÍ MÍSTNOST	16,13

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MISA (PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM)
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ
VL	VÝLEVK
DJ	DŘEŽ JEDNODUCHÝ
S	SPROCHA

PŘESNÝ TYP ZP, BUDE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA, PE-Xc/AL/PE-Xc- VÍCEVRSTVÁ TRUBKA
- OKRULACE – TEPLÁ VODA, PE-Xc/AL/PE-Xc- VÍCEVRSTVÁ TRUBKA
- TEPLÁ VODA, PE-Xc/AL/PE-Xc- VÍCEVRSTVÁ TRUBKA
- STUDENÁ VODA UPRAVENÁ, PE-Xc/AL/PE-Xc- VÍCEVRSTVÁ TRUBKA
- PŮŽÁRNÍ VODOVOD NEREZOVÁ OCEL

VÝTOKOVÉ ARMATURY

	ROHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/8" (3/4"PR, MN) BEZ SVĚRNÉ MATKY
	VÝŠKA INSTALACE PRO UMÝVADLA A DŘEŽ 580mm
	VÝŠKA INSTALACE PRO PRAČKU A MÝČKU NADOBÍ 400mm
	ROHOVÝ VENTIL PRO PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM WC JE OBSAŽEN V BALENÍ
	SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE DN 1/2"
	NASTĚNNÁ VODOVODNÍ BATERIE NA STUDENOU VODU DN 1/2"

PŘESNÉ VÝŠKY A TYPY ARMATUR BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI DLE PŘÁNÍ INVESTORA

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

- NAPOJENÍ REŠÍ PROFESE ELEKTRO, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- NAPOJENÍ REŠÍ PROFESE MoR, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA K PROSTUPŮM

- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ DO VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘEDEVŠÍM PROSTUPY POD ÚROVNI TERÉNU (PŘES ZÁKLADY), BUDOU OPATŘENY VODOTĚSNOU A PLYNOTĚSNOU MANŽETOU (VNĚJŠÍ POTRUBÍ I PROTAHOVANÉ POTRUBÍ) DLE VYHLÁŠKY Č. 137/1998 Sb. §11 odst. 4
- PROSTUPY PŘES POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI NEBO POŽÁRNÍMI PÁSKAMI DLE NORMY PBR

LEGENDA IZOLACÍ

POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO TERMOIZOLÁČNÍMI TRUBICEMI Z POLYETYLENU

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

DN	16x2,0	20x2,3	25x2,8	32x3,2	40x3,5	63x4,5
t	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm	40mm

STUDENÁ VODA

DN	16x2,0	63x4,5
t	9,0mm	

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

LEGENDA POZNÁMEK

Pozice výstupů potrubí u zařizovacích předmětů budou realizovány dle interiéru

±0,000 = PODLAHA 1.NP

NÁZEV PROJEKTU  
**Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice**  
- zpracování projektové dokumentace

MÍSTO STAVBY  
Náves 109, 483 04 Drnovice  
par. č. 889/5, v K.Ú. Drnovice [432554]  
INVESTOR  
Základní škola Drnovice  
sídlem Náves 109, 483 04 Drnovice  
OBJEKT  
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)

ČÁST PROJEKTU  
**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

NÁZEV  
**PŮDORYS VNITŘNÍHO VODOVODU 2.NP**

**D.1.2.1**

ČÍSLO

**105**

**GARANT projekt s.r.o.**  
Starčkova 103/18, 402 00 Brno  
IČ: 04722845, DIČ: CZ04722845  
E-mail: info@garantprojekt.cz  
mob.: 408 213 528  
web: www.garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ  
PROJEKTANT  
**ING. MAREK MILATA**  
E-autorizace: 1102884  
HLAVNÍ INŽENÝR  
PROJEKTU  
**ING. JAKUB KARMAZÍN**

VYPRACOVAL  
**ONDŘEJ HRUŠKA**

ČÍSLO ZAKÁZKY  
**GP202501**

DATUM  
**04/2025**

MĚŘÍTKO  
**1:50**

STUPEŇ  
**PDPS**