



Výměno BAP DN80
s odvzdušněním
délka L 286mm
odvzdušnění BAP napojit
na stávající potrubí
(BAP DN80–NT–B–PN16–Solo–R–230V)

01) NÁPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU DN100

02) NÁPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ POTRUBÍ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU DN200

— + —	NOVÉ POKROČILÉ NTL
— — — + —	NOVÉ POTRUBÍ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU
— — — + —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU NTL
— — — + —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU

KK		KULOVÝ KOHOUT ZAVRTOVÝ, VZORKOVACÍ ZEMNÍ PLTN
KK		KULOVÝ KOHOUT ZAVRTOVÝ F-F ZEMNÍ PLTN
R		PŘECHODOVÝ TRUBKOVÝ OCELOVÝ ČSN 13 2380
ŠR		ŠROUBENÍ ZAVRTOVÉ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ

- Plynová instalace musí být provedena v souladu s ČSN EN 1775 a TPG 704 01.
- Veškeré montážní a svářečské práce směřj vykonávat pouze pracovníci, kteří mají příslušné zkoušky a oprávnění dle platných výhlásek a ČSN.
- Veškeré zkoušky plynové instalace budou prováděny dle příslušných ČSN a TPG, zajistí je dodavatelská firma a to pracovníkem s odbornou způsobilostí.
- Nové potrubí bude napojeno na stávající v místech dle popisu.
- Podrobný popis technického řešení viz. Technická zpráva, Soupis stavebních prací a dodávek.
- Budou dodržovány předpisy a zřády BOZP, budou přijata protipožární opatření vč. pož.dozoru.
- Veškeré demontážní a montážní práce vč. profsá budou zhotovovitelem koordinovány.
- Takl plynu 2,2kPa odpovídá hodnotě připojovacího tlaku nevzružených plynových kotlů.
- Potrubí plynu a odvodušnění musí být uzemněno dle příslušné ČSN.

- technické změny na odborném místě (osazení HUP)

Kotle musí být uvedeny do provozu a provozovány dle provozních předpisů výrobce kotlů.
Cívka BAP má vyšší povrchovou teplotu, opatřit bezpečnostní tabulkou.


ERPING
D.S.
ZARALOVA 5 628 00 BRNO