



LEGENDA:

BAREVNÉ ZNAČENÍ CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ

- CHLADICÍ NÁVITKA A BOXY
- MRACÍ NÁVITKA A BOXY
- DODHLAZOVANÉ PROSTORY (PŘÍPRAVY / CHODBY / PŘÍJMY)
- CHLADICÍ / MRACÍ SPOTŘEBIČE NAPÁJENÉ NA KOMPRESOROVOU JEDNOTKU Č.1
- CHLADICÍ / MRACÍ SPOTŘEBIČE NAPÁJENÉ NA KOMPRESOROVOU JEDNOTKU Č.2
- CHLADICÍ / MRACÍ SPOTŘEBIČE NAPÁJENÉ NA KOMPRESOROVOU JEDNOTKU Č.3
- CHLADICÍ / MRACÍ SPOTŘEBIČE NAPÁJENÉ NA KOMPRESOROVOU JEDNOTKU Č.3

120 / 220 / 100

- ROZVODY POTRUBÍ CHLADIVA A ELEKTRO KABELÁŽE INSTALOVANÉ NA PŘÍPRAVNOU KONSTRUKCI NEBO ZÁVĚŠENÉ NA TRAFÉŽOVÉM STROPE
- MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽNÍ OD ROZVODU CHLADIVA A ELEKTRO KABELÁŽE JE 50kg NA 1m
- ROZTEČ ZÁVĚŠOVACÍCH HODŮ JE MAX. 15m. STAVBA ZAJISTÍ BODY PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSŮ
- ČI POTRUBÍ A ELEKTRO KABELÁŽ SPOJUJÍCÍ CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S KOMPRESOROVOU JEDNOTKOU Č.1
- ČI POTRUBÍ A ELEKTRO KABELÁŽ SPOJUJÍCÍ CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S KOMPRESOROVOU JEDNOTKOU Č.2
- ČI POTRUBÍ A ELEKTRO KABELÁŽ SPOJUJÍCÍ CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S KOMPRESOROVOU JEDNOTKOU Č.3
- ČI POTRUBÍ A ELEKTRO KABELÁŽ SPOJUJÍCÍ CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S KOUH KONDENZAČNÍ CHLADICÍ JEDNOTKOU

±0,000 = 350,000 m.c.m		20.11.2024					
REVIZ	ČÍSLO	DATA	JMENO	POPS	ZMĚNY	POPS	
INVESTOR		GENERÁLNÍ DODAVATEL A PROJEKTANT STAVBY		ČÍSLO PÁRE		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
		MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Jeremiášova 1249/7, Stodulky 155 00 Praha 5					
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ							
HP:	Zdroj projektant:	Ing. Radim Vaněk	Kontrola:	Ing. Radim Vaněk	PROJEKTANT ČÁSTI PO		
Misto stavby:	Objekt: Hypermarket Makro, Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5						
Kop:	Hlavní město Praha						
Investor:	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5						
Název stavby:							
Stavění objekt:						Formát:	A0
Číslo:						Datum:	11/2024
Název výkresu:	Dispozice technologie chlazení					Stupeň:	DV2
						Měřítko:	1:100
						Číslo výkresu:	