



LEGENDA POTRUBÍ

- Cu POTRUBÍ CHLADIVA (PARNÍ/KAPALINOVÉ+SIG.KABELY)
- PROSTOR PRO VEDENÍ TOPNÝCH KABELŮ

LEGENDA ZNAČEK:

- ELEKTRICKÝ KONVEKTOR
- ELEKTRICKÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO
- NÁSTĚNÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- POŽADAVEK NA PROFESI ELE
- POŽADAVEK NA PROFESI ZTI
- POŽADAVEK NA PROFESI MAR
- TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PODLAHOVÝM ČIDLEM A ZABUDOVANÝM PROSTOROVÝM ČIDLEM, MOŽNOST OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI, KRYTÍ IP21
- TYP V-SYSTEM MWD5
- VÝPOČTOVÁ TEPLOTA PROSTORU

NÁVRHOVÁ TEPLOTA MÍSTNOTÍ:

- OBYTNÉ MÍSTNOSTI, KOMERČNÍ JEDNOTKA - 22°C ± 1,5°C
- KLOZETY - min 20°C
- HYG. ZÁZEMÍ SE SPRCHOU - min 22°C, PŘI SEPNUTÍ ŽEBŘÍKU PO SPRCHOVÁNÍ - min 25°C
- SCHODIŠTĚ - min 10°C, opt 15°C
- CENTRÁLNÍ CHODBY - 18°C
- TECHNICKÉ MÍSTNOSTI - 10°C
- KÓJE, GARÁŽE - NEVYTÁPĚNO
- ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI, SKLADY UVNITŘ DISPOZICE - NEPŘÍMO VYTÁPĚNO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	Název	Plocha lm2l
3NP		
3.01	Chodba + schodiště	20,7
Byt 3A		
3A.01	Chodba	3,8
3A.02	Koupelna	3,6
3A.03	Obytný prostor	20,4
		27,8
Byt 3B		
3B.01	Chodba	15,1
3B.02	Koupelna	4,5
3B.03	Koupelna	2,0
3B.04	Pokoj	16,9
3B.05	Pokoj	16,9
3B.06	Obytný prostor	32,8
3B.07	Pokoj	15,5
		103,8
		192,3

generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

FourClima

Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno
Telefon 00420 776 151 168
FourClima s.r.o.

číslo pare

architekt Arch. Přibil, Adamcová, Bellach

HIP Ing. Tomáš Türk

ved. projektant Ing. Tomáš Türk

stavebník ADZ Investment s.r.o., Řípská 1457/7a, 627 00 Brno - Slatina

vypracoval Ing. Yuliia Panchenko

kontroloval Ing. Roman Štencel

zodp. projektant Ing. Jiří Hájek

HODONICKÉ SVAHY

název stavby

objekt **SO 02 - SO 05 - BYTOVÝ DŮM - B1 - B4**

část **D.1.4a - VYTÁPĚNÍ**

název dokumentu

PŮDORYS 3NP

zakázka A-21-1325

datum 01/2023

stupeň DSP

měřítko 1:50

D.1.4A.104