



- Hlavní zásyp (mimo poježděné plochy) - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm. Míra zhutnění viz Svazek 3.2, Zásypy a násypy.
- Výstražná fólie
- Obsyp štěrkopískem hutněný po vrstvách max. 15 cm, maximální zmo 20 mm. Míra zhutnění viz Svazek 3.2, Trubní vedení - použité materiály a typová řešení.
- Identifikační vodič - CY o 4 mm bude přisvorkován k potrubí
- Potrubí z PE
- Štěrkopískový podsyp hutněný, zma max. 20 mm
- Konstrukce vozovky viz Svazek 3.2, Opravy komunikací I., II. a III. třídy a Opravy místních komunikací
- Hutněný štěrk
- Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
- Hlavní zásyp v místní komunikaci a poježděných plochách - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách 15 cm. Státní a krajská komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách 15 cm . Míra zhutnění viz Svazek 3.2, Zásypy a násypy.
- Separáční geotextilie 300g/m2

Položky č. 8, 9 se navrhují pouze v případě, že dno výkopu se nachází pod hladinou podzemní vody.

Vnější průměr potrubí [OD] [mm]	Minimální šířka výkopu [m]		
	Pažené výkopy	Nepažené výkopy	
		β>60°	β< 60°
<225	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 225 < 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 < 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40

UPOZORNĚNÍ:
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE MŮŽE LIŠIT DLE DRUHU POUŽITÉHO POTRUBÍ. VŽDY JE NUTNO DODRŽET
POSTUP VÝROBCE.

±0,000 = 1.NP = 282,11 m n. m. Bpv

04_ULPE_20240912.dwg

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ S OBJEKTY TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ		stupeň:	DPS
investor:	Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275	datum:	09/2024
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
zodp.projektant:	Ing. Eva Patočková	PK PATOČKA	
vyracoval:	Ing. Michal Patočka		
SO-08	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ AREÁL S HYGIENICKÝM ZAŘÍZENÍM PRO SPORTOVCE	adresa:	Tomešova 563/2b, 60200 Brno
		tel.:	+420 777 311 819
		email:	michal@patocka.net
výkres:	VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ	měřtko:	...
		číslo výkresu:	04a