

LEGENDA:

teplá voda (TV) – PPR VÍCEVRSTVÉ

studená voda (SV) – PPR VÍCEVRSTVÉ

studená voda (SV) – PPR VÍCEVRSTVÉ

vnější průměr potrubí označení ve výkrese	D	20	25	32
tloušťka stěny potrubí	e	3,4	4,2	5,4
světlost potrubí	DN	13,2	16,6	21,2
izolace SV	tloušťka izolace	13	13	13
	výsledný vnější průměr potrubí+izolace	46	51	58
izolace TV	tloušťka izolace	10	15	30
	výsledný vnější průměr potrubí+izolace	40	55	92

±0.000 = 1.NP = 282,11 m n. m. Bpv

ZTI\_220240917.dwg

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY MULTIFUNKČNÍ HRŠTŠTĚ S OBJEKTY TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ		stupeň:	DPS
investor:	Obec Popůvky, Návés 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275	datum:	09/2024
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
zodp.projektant:	Ing. Eva Patočková	PK PATOČKA	
vyracoval:	Ing. Michal Patočka		
SO-08	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ AREÁL S HYGIENICKÝM ZAŘÍZENÍM PRO SPORTOVCE	adresa: tel.: email:	Tomešova 563/2b, 60200 Břmo +420 777 311 819 michal@patocka.net
výkres:	AXONOMETRICKÉ SCHÉMA VODOVODU	měřítko:	1:25
		číslo výkresu:	12