



Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **Faster CZ spol. s r.o.**
Sídlo: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Miroslavem Ondrou, jednatelem
IČ: 607 22 266

Název zakázky:

„Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o. – Chlazení a Zhášecí systém“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu výměr se nachází položky, u kterých je uveden počet kusů „0“. Je potřeba je oceňovat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ne, není potřeba je oceňovat. Položky ve výkazu s počtem kusů 0 nejsou v projektu použity.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Na výkrese „schéma chlazení“ je uveden výkon jedné VZT jednotky 60 kW, ale ve slepém rozpočtu je uvedeno 50 kW. S jakým výkonem máme počítat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Počítejte s výkonem minimálně 50kW.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jaká je požadovaná teplota v datovém sálu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Požadovaná teplota ve studené uličce je 22-24 stupňů Celsia.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Jaká je teplota vzduchu, kterou budou chladicí cirkulační jednotky nasávat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Předpokládaná teplota nasávaného vzduchu je do 34 stupňů Celsia.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Kolik místa pro podstropní cirkulační jednotky je určeno, můžeme poprosit schéma umístění?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel jako Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje výkresovou dokumentaci, ve které jsou zaznamenány rozměry a pozice otvorů v SDK stěně a šířka chodby. Tento dokument použijí účastníci při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Je možné napojit cirkulační jednotky na odpad kvůli svodu kondenzátu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Trubky pro svod kondenzátu jsou již připraveny pro každou cirkulační jednotku.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 3. 2018 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkresová dokumentace – rozměry pro podstropní cirkulační jednotky

V Brně, dne 1. 3. 2018

Faster CZ spol. s r.o.
Ing. Miroslav Ondra, jednatel