

LEGENDA ING.SÍTÍ :
STÁV.STAV

- VODOVOD SČVK PE DN/OD 40
- PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ DN 400
- RUŠENÁ ČÁST PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - 35,0m
- STL PLYNOVOD - GASNET
- SDĚLOVACÍ KABEL


NOVÝ STAV

- STL.PLYN.PŘÍPOJKA
- S OCHRANÝM PLÁŠTĚM d 32/3 SDR 11
- S VODOROVNOU ČÁSTÍ - 6,5m
- PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ
- HUP KK DN 25DN 25
- Regulátor STL/NTL - 0,3MPa/2kPa
- PLYNOMĚR BK G4
- RŠK KONCOVÁ REVIZNÍ TYPOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA DN 600 - 1 ks
- RŠ REVIZNÍ TYPOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400 - 5 ks
- DOMOVNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- (KG PVC SN 8 DN 150, DL.= 4,0m)
- (PP HLADKÉ PLNOSTĚNNÉ DN 200, SN 10 DL.= 35,0m)
- PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN 100 - 90,0m
- DOMOVNÍ KANALIZACE DEŠTOVÁ
- (PVC KG SYSTÉM SN4 DN 125 DL. 35,0m)
- (PVC KG SYSTÉM SN4 DN 150 DL. 40,0m)
- (PVC KG SYSTÉM SN4 DN 200 DL. 3,0m)
- LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN - 6 KS
- D REVIZNÍ TYPOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA DN 300 - 7 ks
- RŠ REVIZNÍ TYPOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400 - 5 ks
- FŠ FILTRAČNÍ ŠACHTA DN 450
- RN RETENČNÍ NÁDRŽ O OBJEMU 30,0m³
- VJ VSAKOVACÍ JÍMKA O OBJEMU 20,0m²

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení všech stávajících ing.sítí na místě stavby v terénu !!!

+ 0,000 = 255,33 m

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU	<div> JAROSLAV BILSKÝ email: j.bilsky@centrum.cz mobil: 773 110 543 IČO 477 66 906</div>	
JAROSLAV BILSKÝ	JAROSLAV BILSKÝ	ING.M.SKOUMAL		
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: TEPLICE		
INVESTOR:		TEPGASTRO s.r.o., U PANORAMY 2959, 41501 TEPLICE		
PŘÍSTAVBA TRÉNINKOVÉ HALY K HOTELU PANORAMA, TEPLICE			FORMÁT	A4 x 2
			DATUM	06/2025
			STUPEŇ	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	BI0690625
D.1.2.2.2-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SITUACE STAVBY			1 : 500	01