

PŘÍSTAVBA TRÉNINKOVÉ HALY

HOTEL PANORAMA

TĚLOCVIČNA

417,9 m2

+ 3,780

SKLAD NÁŘADÍ

39,7 m2

+ 3,780

CHODBA, SCHODIŠTĚ

20,5 m2

SKLAD

17,1 m2

5,4 m2

CHODBA

+ 2,100

PRÁDELNA

LEGENDA ELEKTRO			LEGENDA ELEKTRO		
SYMBOL	POPIS	POČET	SYMBOL	POPIS	POČET
	LED svítidlo přisazené BC 1500 KD 13W/1500 lm, průměr 300 mm	22		krabice KR 97 s víčkem a svorkovnicí SP 96	10
	svítidlo venkovní s objímkou E27 - typ D	10		dvojčít datová zásuvka RJ 45 + KP 68	
	výpínač fázemi 1 + KP 68 / fázemi 1/0 se signální dlouharkou na 10m	0/10		přepětová ochrana třídy D v krabici KP 68 s víčkem	
	výpínač fázemi 5 (1+1) + KP 68	8		vývod pro TC - CNY 5A2.3 - KONDENZÁT	2
	výpínač fázemi 5A (6+1) + KP 68	2		ventilátor - ovládnuto spínacím s osvětlením - dobřeh po zhasnutí přívod CNY 5A1.5	1
	výpínač fázemi 6 + KP 68	6		ventilátor - samostatným spínacím - dobřeh po zhasnutí přívod CNY 5A1.5	5
	výpínač fázemi 5B (6+4) + KP 68			VET posuvu vzduchu	
	výpínač fázemi 7 + KP 68	6			
	výpínač fázemi 1 + KP 68T - IP 43				
	zásuvka domovní dvojčítá 230V/16A, horní potažena, ochranný kolík	9			
	svítidlo s nahradním zdrojem	1			
	v místnosti provést ochranné pozpoujování	2			
	zásuvka 230V/16A s ochranným kolíkem a vývodem USB				
	vícenásobný rámeček 2,3,4,5				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
číslo místnosti	účel místnosti
1.01	tréninková víceúčelová hala
1.02	zádveří
1.03	chodba, schodiště
1.05	chodba
1.06	bezbariérové WC
1.07a	bezbariérová šatna ženy
1.07b	bezbariérová koupelna ženy
1.08a	bezbariérová šatna muži
1.08b	bezbariérová koupelna muži



3PEN stř., 50HZ, 400V/TN-C,S
OPNDNČ - automatickým odpojením vadné části od zdroje
základní - nulováním
doplňková - pospojováním
proudovým chráničem

Ved.proj.akce	Ing. HAVEL	Ing. Václav Havel
Ved.proj.profese	Ing. HAVEL	projektová činnost
Vypracoval	Ing. HAVEL	IČO 432 69 541
Investor	TEPGASTRO s. r. o., U Panoramy 2959, 415 01 Teplice	tel.: 601538599
Stavba, objekt	Přístavba tréninkové haly k hotelu PANORAMA Teplice	Měřítko 1:50
ELEKTROINSTALACE		z.č. 5/38/25
Název	DISPOZICE NA ÚROVNI + 0,000 m - část 2	Arch.č. 5-H-3803
		Soubor 25-3803
		Formát 6A4

3