

**Na základě dotazů uchazečů k probíhajícímu výběrovému řízení FVE Modřice doplňujeme tyto souhrnné informace:**

1. Na instalaci každé FVE je vyřízeno kladné stanovisko (uzavřena smlouva s distribuční společností). Smlouva je v příloze.
2. Je podaná žádost o Stanovisko u distributora energie o umístění FVE 30 kW? - ANO
3. Jaké jsou požadavky připojení uvedené ve vydaném Stanovisku distributora? – viz připojená kopie
4. Je podaná žádost na stavebním úřadu? – Ne. Budeme si vyřizovat sami.
5. Je vydané stanovisko Stavebního úřadu? - NE
6. Pro instalaci panelů se předpokládá samozátěžová nosná konstrukce bez kotvení do střešního pláště (krytinou střechy je fólie s pod ní umístěnou tepelnou izolací).
7. Jaký je povrch střechy, kde je FVE umístěna? - Horní vrstva je fólie.
8. V projektové dokumentaci na FVE Modřice je v bodě A.5 uvedeno členění stavby na dva objekty, ale uveden je pouze jeden. Instalace je plánována na 1 objekt. Jedná se o chybu v PD.
9. V projektové dokumentaci pro Modřice je na straně 3, odstavec f) zřejmě překlep – výkon výroby 88 kW – ANO, JDE O PŘEKLEP
10. Jsou k dispozici smlouvy o připojení s E.ON a ČEZ? Pokud je, je o ně v současné době požádáno? **SMLOUVY S DISTRIBUTORY JSOU VYŘÍZENY**
11. Chtěli bychom se zúčastnit výběrového řízení na dodávku FVE, bohužel zápasíme se splněním podmínky výstavby alespoň 2 FVE o velikost za cca 0,7 mil Kč. Vzhledem k tomu, že v posledních letech, se v ČR toho moc nestavělo, je možno tuto skutečnost prokázat i stavbami v zahraničí? - ano, je možno reference prokázat stavbami v zahraničí (pozn. Požadavkem je, aby součástí referenční realizace byla dodávka komponent a služeb v rozsahu obdobném jako je předmět VŘ)
12. Dále jsou požadovány dva měniče 15kW. Je možné nabídnout jeden měnič určený pro 30 kW? – Požadujeme dodržení navržené konfigurace
13. Je možné nabídnout výkonnější FV moduly, tzn. místo 275 Wp např. 280Wp a snížit počet na 107 ks? – Požadujeme dodržení navrženého výkonu i dalších parametrů
14. V rozpočtu je uveden konkrétní rozměr panelu a konkrétní požadavky. Chápu záruky za výkon, od výrobce atd. Je však také uveden konkrétní rozměr panelu. Tím je výběr značně zúžen. Jako realizační firma používáme panely od několika málo výrobců, které jsme si vybrali a máme s nimi dobré zkušenosti a dlouhodobé smlouvy. Podmínky jsem schopen splnit s panelem o rozměru 1665 x 999 mm. Je tato změna přípustná. **ZMĚNA ROZMĚRŮ PANELU JE PŘÍPUSTNÁ**
15. Požadujete „funkce vzdáleného monitoringu jednotlivých panelů a funkce bezpečného vypnutí napětí panelu (do úrovně panelu)“ – řešíme pomocí systému od SolarEdge. Je naše úvaha stejná, jako vaše představa? **JE POŽADOVÁNO SPLNĚNÍ PARAMETRŮ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.**
16. U rozvaděčů požadujeme průmyslové provedení s krytím IP66.