

Objem nádrže

vydatnost vrtu	0,300	l/s	1,08	m ³ /h		
spotřeba pro skrápění	0,035	l/s	1,00	m ³ /h	délka směny	8
rezerva pro denní spotřebu			8,00	m ³		
objem požární nádrže			15,00	m ³		
celkový objem nádrže			23,00	m ³		
doba napuštění celého objemu	21,3	h				
doba napuštění skrápěcího objemu	7,4	h				

h