


ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

**VÝKRES JE NUTNO UPRAVIT PRO SKUTEČNĚ DODANÉ ZAŘÍZENÍ**

| ARCHITEKT: | ODP. PROJEKTANT STAVBY: | PROJEKTANT PROFESE: | VYPRACOVAL: |
|---|---|---|---|
| | | Ing. Mir.Kadmožka | Ing. Mir.Kadmožka |

KRAJ: Jihomoravský OBEC: Modřice

INVESTOR: MORAVOSTAV Brno, a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno

stavba: Recyklační středisko Modřice, Tyršova 310
Zdroj vody pro skrápění recyklační linky
Modřice, parcela číslo 1203/1

objekt: Elektroinstalace

obsah: Ovládání RV

Projektant profese
www.kadrnozka.cz
Elektroprojekce
Ing. Miroslav Kadrnožka
Strážnická 12, Brno
e-mail : projekce@kadrnozka.cz

| DATUM | 7/2013 |
|---|---|
| FORMÁT | 2A4 |
| STUPEŇ | DPS |
| ZAKÁZK. Č. | 34037 |
| měřítko: ---- | číslo výkresu: D.1.4.6.05 |