



# PŘEHLEDOVÁ TABULKA PODLAŽÍ



JTSK  
± 0,00 = 272,06 m Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Stanislav Fiala Projektování elektrických zařízení			<div>DODAVATEL:</div> <div></div> <div>GEEN Development a.s. Mariánské náměstí 617/1 Brno 617 00 IČ: 04473221, DIČ: CZ04473221 www.geen.eu</div>			
VYPRACOVAL:	Tomáš Fiala Zdenka Sůkalová						
STAVEBNÍK:	BMT Medical Technology s.r.o. Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno						
STAVBA:	Revitalizace budovy č. IV BMT Medical Technology Valcha 366/4, Zábrdovice, Brno						
NÁZEV PROJEKTU:	REVITALIZACE BUDOVY Č. IV BMT Medical Technology s.r.o.						
NÁZEV VÝKRESU:	PŘEHLEDOVÁ TABULKA PODLAŽÍ						
MĚŘÍTKO:	1:100	STUPEŇ PROJEKTU:	RDS	DATUM:	listopad 2017	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.4 - 8

Název místnosti	Třída dle ČSN EN 13464-1	min. Em	Skutečná EM	Oprava	Počet [ks]	Výkon svítidla [W]	Celkový Výkon [W]
101 Chodba	5.1.1.	100 lx	180 lx		2	53	106
102 Zkušebna TT	5.11.5.3	750 lx	847 lx		12	53	636
103 Sklad I.	5.4.1	100 lx	219 lx		1	53	53
104 Sklad II.	5.4.1	100 lx	151 lx		1	53	53
105 Vstup WC	5.2.4	100 lx	193 lx		3	8	24
106 WC	5.2.4	200 lx	208 lx		2	8	16
107 Vstup WC	5.2.4	200 lx	210 lx		2	8	16
108 Kabinka WC	5.2.4	200 lx	206 lx		2	8	16
108a Kabinka WC	5.2.4	200 lx					0
109 Kancelář FAT	5.26.2	500 lx	689 lx		6	32	192
110 Chodba	5.1.1	100 lx	120 lx		2	20	40
111 Zkušebna FAT	5.11.5.3	750 lx	885 lx		9	53	477
112 Výroba FAT	5.11.5.2	500 lx	525 lx		11	53	583
113 Sklad dílců I.	5.4.1	100 lx	152 lx		1	53	53
114 Showroom	5.31.1	500 lx	572 lx		9	53	477
116 Rozvodna	5.3.1	200 lx	304 lx		3	53	159
117 Chodba	5.1.1	100 lx	168 lx		6	53	318
118 Schodiště	5.1.2	100 lx					0
119 Komora pod schod.	5.1.2	100 lx	285 lx		2	20	40
121 Elektrolit. čištění	5.11.5.2	500 lx	548 lx		2	53	106
122 Technická místnost	5.3.1	200 lx	337 lx		2	53	106
123 Sklad dílců II.	5.4.1	100 lx	254 lx		5	53	265
124 Sklad	5.4.1	100 lx	145 lx		1	53	53
125 Kancelář	5.26.2	500 lx	538 lx		4	53	212
126 Montáž VPS	5.11.5.2	500 lx	567 lx		75	53	3975
127 Sklad izolací dílců	5.11.5.2	500 lx	viz 126				0
128 Příjem zboží	5.4.2	300 lx	486 lx		6	53	318
129 Kancelář	5.26.2	500 lx	597 lx		3	53	159
130 WC	5.2.4	200 lx	294 lx		6	8	48
131 Sprcha	5.2.4	150 lx	190 lx		6	8	48
132 Šatna	5.2.4	100 lx	134 lx		2	20	40
133 Hovorna	5.26.6	300 lx					0
134 Chodba	5.1.1	100 lx	146 lx		2	20	40
Suma celkem za 1NP					188		8629

Název místnosti	Třída dle ČSN EN 13464-1	min. Em	Skutečná EM	Oprava	Počet [ks]	Výkon svítidla [W]	Celkový Výkon [W]
201 Schodiště	5.1.2	100 lx	164 lx		6	20	120
205 Kancelář	5.26.2	500 lx	503 lx		2	53	106
206 WC muži	5.2.4	200 lx	208 lx		3	8	24
207 WC muži	5.2.4	200 lx	302 lx		4	8	32
208 WC ženy	5.2.4	200 lx	266 lx		4	8	32
209 Zádveří WC	5.2.4	200 lx	217 lx		1	28	28
210 Sklad MTZ I.	5.4.1	100 lx	283 lx		12	53	636
211 Sklad hotových výrobků	5.4.1	100 lx	241 lx		12	53	636
212 Chodba	5.1.1	100 lx	238 lx		17	53	901
213 Velká parní sterilizace	5.11.5.2	500 lx	514 lx		9	53	477
214 Nástrojárna	5.18.11.04	750 lx	816 lx		20	53	1060
215 Laboratoř	5.49.1	500 lx	514 lx		4	53	212
216 Školící místnost	5.26.5	500 lx	501 lx		16	32	512
217 Kancelář řízení jakosti	5.26.2	500 lx	509 lx		9	32	288
218 Kancelář med centrum	5.26.2	500 lx	586 lx		12	32	384
219 Kancelář servis	5.26.2	500 lx	581 lx		16	32	512
220 Sklad MTZ	5.4.1	100 lx	128 lx		8	53	424
Suma celkem za 2NP					155		6384

Název místnosti	Třída dle ČSN EN 13464-1	min. Em	Skutečná EM	Oprava	Počet [ks]	Výkon svítidla [W]	Celkový Výkon [W]
301 Schodiště	5.1.2	100 lx	174 lx		6	20	120
304 Montáž el.rozvodnic	5.11.5.2	500 lx	543 lx		11	53	583
305 Oživování	5.11.5.2	500 lx	590 lx		6	53	318
306 Sklad elektrodílů	5.4.1	100 lx	127 lx		3	20	60
307 Kancelář	5.26.2	500 lx	650 lx		10	32	320
308,310,314,317..	5.11.5.2	500 lx	516 lx		72	53	3816
318,319 Dílna	viz řádek výše						0
309 Letovací pracoviště	5.11.5.2	500 lx	567 lx		2	53	106
311 Zkoušení I.	5.11.5.2	500 lx	776 lx		9	53	477
312 Zkoušení II.	5.11.5.2	500 lx	768 lx		9	53	477
313 Sklad izolace	5.4.1	100 lx	330 lx		9	53	477
315 Elektro dílna	5.11.5.2	500 lx	658 lx		4	53	212
316 Vývojová dílna	5.11.5.2	500 lx	533 lx		19	53	1007
321 WC muži	5.2.4	200 lx	254 lx		3	8	24
					1	28	28
322 WC ženy	5.2.4	200 lx	388 lx		8	8	64
Suma celkem za 3NP					172		8089

Název místnosti	Třída dle ČSN EN 13464-1	min. Em	Skutečná EM	Oprava	Počet [ks]	Výkon svítidla [W]	Celkový Výkon [W]
401 Schodiště	5.1.2	100 lx	212 lx		6	20	120
404 Sklad	5.4.1	100 lx	262 lx		4	53	212
405 Testovací místnost	5.11.5.3	750 lx	906 lx		12	53	636
406 Balení a skladování	5.4.1	300 lx	363 lx		9	53	477
407,408,409,410,410a	5.11.5.1	300 lx	481 lx		68	53	3604
412,430,431,432 -Dílna							0
411 Servrovná	5.11.5.3	750 lx	855 lx		3	53	159
413 Montáž skla	5.11.5.2	500 lx	518 lx		6	53	318
414 Kancelář	5.26.2	500 lx	509 lx		9	32	288
415 Kancelář	5.26.2	500 lx	534 lx		16	32	512
416 Chodba	5.1.1	100 lx	229 lx		8	28	224
417 Kancelář	5.26.2	500 lx	522 lx		6	32	192
418 Konferenční místnost	5.26.5	500 lx	632 lx		6	32	192
419 Sklad	5.4.1	100 lx	103 lx		4	8	32
420 Kancelář	5.26.2	500 lx	528 lx		4	32	128
421 Kancelář	5.26.2	500 lx	505 lx		4	32	128
422 Kancelář	5.26.2	500 lx	672 lx		9	32	288
423 Kuchyňka	5.2.1	200 lx	311 lx		2	28	56
424 WC	5.2.4	200 lx	242 lx		7	8	56
426 WC muži	5.2.4	200 lx	212 lx		3	8	24
427 Předsíň muži	5.2.4	200 lx	260 lx		1	28	28
428 WC ženy	5.2.4	200 lx	290 lx		4	8	32
429 WC muži	5.2.4	200 lx	206 lx		4	8	32
Suma celkem za 4NP					195		7738

Název místnosti	Třída dle ČSN EN 13464-1	min. Em	Skutečná EM	Oprava	Počet [ks]	Výkon svítidla [W]	Celkový Výkon [W]
Dílna	5.11.5.2	500 lx	532 lx		75	53	3975
501 Schodiště	5.1.2	100 lx	206 lx		6	20	120
505 Svařovací box	5.18.3	300 lx	655 lx		9	53	477
506 Montáž izolací	5.11.5.2	500 lx	1417 lx		18	53	954
507 Montáž spirál	5.11.5.2	500 lx	646 lx		9	53	477
511 Chlazení	5.11.5.2	500 lx	531 lx		11	53	583
512 Sklad polotovaru	5.4.1	100 lx	258 lx		3	53	159
513 Vypěňovací práce	5.11.5.2	500 lx	550 lx		14	53	742
519 Broušení	5.18.5	500 lx	675 lx		5	53	265
521 Předsíň WC	5.2.4	200 lx	213 lx		3	8	24
522 WC muži	5.2.4	200 lx	308 lx		4	8	32
523 Předsíň WC	5.2.4	200 lx	240 lx		1	28	28
524 WC ženy	5.2.4	200 lx	283 lx		4	8	32
Stolní bodovačka	5.11.5.1	300 lx	341 lx		1	53	53
					3	20	60
Suma celkem za 5NP					166		7981