


PROVEDENÍ ROZVADĚČE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 60439 a ČSN 73 0848, čl. 5.6.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 N PE stř. 50 Hz, 400 V / TN-S

tel. : 566 651 155 mob.: 777 663 309	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. MILAN KRUPČIČKA
PROJEKTANT:	ING. MILAN KRUPČIČKA
STAVEBNÍK:	LUBOMÍR REK, s.r.o., Brněnská 1146/30, 59101 Žďár nad Sázavou
MÍSTO STAVBY:	Žďár nad Sázavou, ulice Jamská
KRAJ:	vysočina
FORMÁT:	630 x 420
DATAUM:	X-2015
STUPEŇ:	PDS
ZAKÁZKA:	152-PS-2015
MĚŘÍTKO:	
REVIZE:	-
VÝKRES Č.:	E 12