



DOMOVNÍ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ POD OMIČTKU S OCP DVEŘMI, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ V KRYTÍ IP 20.

ROZMĚRŮ 500x730x127mm, ČTYŘŘÁDÁ PRO 4 x 24 JEDNOTEK TE, PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM.

VŠECHNY VÝVODY BUDOU ZAKONČENY NA SVORKOVNICI!

ROZVADĚČ V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ S KLASIFIKACÍ EI 30 DP1.

PROVEDENÍ ROZVADĚČE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 60439 a ČSN 73 0848, čl. 5.6.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTI TN-S HLAVNÍM A DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM, CHRÁNÍCÍ ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 N PE sítě, 50 Hz, 400 V / TN-S

tel. : 566 651 155 mob.: 777 663 309		ZODP. PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPČKA		PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPČKA	
STAVEBNÍK: LUBOMÍR REK, s.r.o., Brněnská 1146/30, 59101 ŽDĚR NAD SÁZAVOU		MÍSTO STAVBY: ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ULICE JAMSKÁ		KRAJ: VYSOČINA	
NÁZEV AKCE: VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK, s.r.o.		FORMÁT: 840 x 297		DATUM: X-2015	
PROJESE: SILNOPROUDÉ ROZVODY		STUPEŇ: PDS		ZAKÁZKA: 152-PS-2015	
OBJEKT: SO 02		MĚŘITKO:		REVIZE:	
OBSAH: RS 13 - ROZVODNICE		VÝKRES Č.:		E 16	