

## Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatně odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti koordinovaného závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením, včetně dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.

Jedná se zejména o:

nosné a požárně dělicí konstrukce,  
požární uzávěry včetně samozavíračů,  
prostupy požárně dělicími konstrukcemi,  
přenosné hasicí přístroje,  
vnitřní odběrná místa,  
vnější odběrná místa,  
nouzové osvětlení,

Vypnutí elektrického napájení musí být zajištěno hlavním vypínačem CENTRAL STOP (viz. bod j) požárně bezpečnostního řešení), který musí být označen bezpečnostní tabulkou ?CENTRAL STOP? (dle ČSN 73 08 48, čl. 4.5).

Kabelové trasy zařízení nouzového osvětlení, poplachové osvětlení, akustické signalizace poplachu, CENTRAL STOP a TOTAL STOP budou splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou.



*Foukal*  
**kpt. Ing. Lukáš Foukal**  
koordinátor – metodik pro stavební prevenci  
vřehní komisař

# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc  
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc 9

Č.j.: HSOL-6404-2/2013

*Úvádějte vždy při písemném styku*

Olomouc 13.11.2013.

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze  
u odesílaného výtisku

**Ing. Jan Turek**  
Zahradní 1138/7  
784 01 Litovel

## **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dokumentaci pro vydání stavebního povolení**

Č. j. doručeního spisu: —

**Vyřizuje za PO:** nrap. Martin ČECH, tel.: 950 770 054, e-mail: stavebni.ol@olk.izscr.cz

**Vyřizuje za OOb:** nrap. Bc. Veronika Sobková, tel.: 950 770 343, e-mail: veronika.sobkova@hcsol.cz

**Název stavby:** Sokolovna Litovel - novostavba kuželny a rekonstrukce stávajících šaten

**Místo stavby:** p. č. 887, st. p. 737, k. ú. Litovel

**Stavebník - investor:** Tělovýchovná jednota TATRAN LITOVEL.

**Předložená dokumentace, popis stavby:** Byla předložena projektová dokumentace z 09/2013 pro územní řízení a stavební povolení. Součástí je požární bezpečnostní řešení stavby z 09/2013 - Ing. Marie Lívová. Jedná se o přístavbu objektu kuželny ke stávající sokolovně a rekonstrukci šaten.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21.10.2013 a k této vydává v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

## **SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

### **Odůvodnění**

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného koordinovaného závazného stanoviska.