



The energy to lead

Město Litovel  
Nám. Př. Otakara 778/1b  
78401 Litovel

naše značka  
5000905177

vyřizuje  
Lumír Rejček

datum  
26.02.2014

Věc:

**Změna umístění HUP a plynoměru**

Obec: Litovel

Ulice: Opletalova 341/2

K.Ú. - p.č.: Litovel-737

Stavebník: Město Litovel, Nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Na základě žádosti a vydávám souhlasné stanovisko se změnou umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP") a fakturačního plynoměru.

Stávající plynovodní přípojka

NTL přípojka Ocel, DN 80

Počet kusů přípojek: 1 ks

Přípojka je napojena na stávající PZ:

- NTL plynovod: DN 300, provozní tlak 2,0 kPa, materiál ocel.
- souřadnice JSTK: -558183; -1108203

Nové umístění HUP: v zemi před objektem.

Nové umístění plynoměru - fasáda-nika objektu

Regulátor tlaku plynu: ne

Tlak při měření: 2 kPa

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01. HUP a plynoměr musí být přístupný z veřejné části pozemku.

Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Plynovodní potrubí za HUPem je součástí odběrného plynového zařízení ke kterému se RWE DS s.r.o. nevyjadřují.

Stávající plynárenské zařízení je v majetku RWE GasNet s.r.o.

Veškeré práce spojené s úpravou plynovodní přípojky budou provedeny na náklady žadatele-investora.

Vlastnictví upraveného plynárenského zařízení se nemění.

Na akci je přiděleno číslo stavby EVIS 8800076708

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info\_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IC: 27933311

OIC: CZ27933311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57166

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- 13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).



The energy to lead

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000905177 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Lumír Rejček  
technik PZ MS-Olomouc 4  
odděl. reg. oper. správy sítí Olomouc  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420595142245  
[lumir.rejcek@rwe.cz](mailto:lumir.rejcek@rwe.cz)

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynářská 499/1  
602 02 Brno

sh  
pr








Tav






NOVÝ ODBĚR - KUŽELNA  
= 2,5m<sup>3</sup>/hod  
= 3500m<sup>3</sup>/rok

*Poradujeme umístit a zavěsit  
i za plynoměry.*

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko  
RWE Distribuční služby, s.r.o.:

*1000905144* ze dne: *26.2.2014*

Tuto razítko slouží pouze k identifikaci předložené  
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební řízení	 <b>ASET studio s.r.o.</b> architektonická a projektová kancelář Třetěrná 41, 778 00 Olomouc tel.: +420 587 407 730 www.asetstudio.cz	
Autor návrhu:	-		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	P. Řezníček		
Místo:	Litovel, Opletalova 341/2, k.ú. Litovel, parc. č. st.737	Zak.č.: 1314 Datum: 09/2013 Měřítko: 1:25	
Investor:	Město Litovel náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel		
Akce:	SOKOLOVNA LITOVEL - NOVOSTAVBA KUŽELNY A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH ŠATEN		
Výkres:	Skříň 1700/1200/350 pro umístění plynoměrů	Část:	Výkr.č.: Paré:
		<b>F.1.4.2</b>	