

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Litovel

náměstí Přemysla Otakara 778

784 01 Litovel

Vaše žádost ze dne:
18.07.2012Naše značka:
001120095Vyřizuje:
Ing. Věra BerkováOlomouc dne:
23.07.2012

Věc: Kuželna Litovel v areálu sokolovny

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: parc.č. 887, 737 v k.ú. Litovel
Stavebník: Město Litovel a TJ Tatran Litovel
Projektant: Ing. Jan Turek, Zahradní 1138/7, Litovel
Č. zakázky: Datum: 04/2012

Předmětem předložené dokumentace je přístavba kuželny ke stávajícímu objektu sokolovny. Přístup ke hlavním vstupním dveřím šířky 900mm je buď třemi venkovními schodišťovými stupni, nebo bezbariérově rampou se sklonem 6,67%. Sklon rampy nelze snížit, jelikož by rampa zasahovala do vstupu sokolovny. Za vstupními dveřmi je zádveří délky 2350mm se stejnými dvoukřídlovými dveřmi a hala před občerstvením s posezením a hledištěm. Sociální zařízení sestává z kabiny a pisoárem s předsiíčkou pro muže a jedné kabiny pro ženy, která bude současně i pro osoby imobilní - vnitřní rozměry kabiny jsou 1850x2200mm se správným dispozičním řešením. Bezbariérový přístup do prostoru kuželkářské dráhy je bariérové z prostoru občerstvení, avšak bezbariérově je možné přes chodbu vlastní sokolovny podél skladů a odkládací prostor hráčů. Parkoviště projekt neřeší.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. prosklené dveře a prosklené stěny smí být zaskleny od výšky 400mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (bezpečnostní sklo). Dále prosklené stěny a dveře, které budou zaskleny níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí - zejména musí být výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm
2. v případě, že u vstupních dveří (nebo některých jiných) bude použit elektronický vrátný s akustickou signalizací, pak musí být vybaven také signalizací optickou.
3. WC pro osoby na vozíku dodržet ostatní parametry dané čl. 5.1.3. až 5.1.7. přílohy č. 3 cit. vyhlášky - dveře ven otevíravé opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800 až 900mm na straně opačné závěsům; zámek dveří odjistitelný zvenku; záchodová mísa v osově vzdálenosti 450mm od boční stěny; mezi čelem mísy a zadní stěnou bude nejméně 700mm; prostor okolo klozet.mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup (vedle klozet.mísy 800mm volný prostor); horní hrana sedátka 460mm od podlahy; ovládání splachovacího zařízení umístit na straně, ze které je volný přístup k míse nejvýše 1200mm nad podlahou; po obou stranách madla ve výši 800mm nad podlahou a vzájemné vzdálenosti 600mm (na straně přístupu madlo sklopné s přesahem zách.mísy o 100mm a na straně opačné madlo pevné a zách.mísu musí přesahovat o 200mm; umývadlo opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládním; umývadlo musí umožnit podjezd vozíku, jeho horní hrana ve výšce 800mm; u kabin minimálních rozměrů je nutno použít malé umyvátko; vedle umývadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm; v případě instalování zrcadla - musí být použitelné i pro osobu stojící i pro osobu na vozíku (u pevného zrcadla spodní hrana max. 900mm nad podlahou a horní hrana min. 1800mm); v kabině dále bude prostor pro odpadkový koš a háček na oděvy; v dosahu ze zách.mísy a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového ovládní. Dveře určených kabin WC budou označena symbolem dle přílohy č. 4 vyhlášky a značeny dle čl.5.2. přílohy č. 3 vyhlášky označeny pro osoby se zrakovým postižením (štítek ve výši 200mm nad klikou na vnější straně s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu)

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu respektování uvedených připomínek při realizaci stavby. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že správná realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, D.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -001-



Ing. Věra Berková, odborný konzultant

Adr. střediska: Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
777 285 712, berkovavera@seznam.cz