

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka vyšší hodnoty v otevřené výzvě dle
Příručky pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020, mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

ZELENKA s.r.o. - rozšíření výrobních kapacit společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 1:

Pro jaké prostředí je určen nátěrový systém. Je nutné dva vrchní nátěry provádět po montáži. Obvykle se nátěry provádějí nástřikem ve speciálních lakovnách a na stavbě pouze oprava nátěru po montáži.

Dále je prosím rozpor mezi TZ a výkresy, na kterých jsou žárově zinkované konstrukce. Na výkresech je požadavek tyto konstrukce opatřit nátěrem a v TZ nikoliv.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla omylem uvedena povrchová úprava ocelové nosné konstrukce obvodového pláště žárovým zinkováním. V PD je ovšem správně uveden nátěr. Zadavatel opravil položku č. 37 soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nahradil zinkovou úpravu nátěrovým systémem s vysokou životností a středním stupněm korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 12944, část 2 Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací č. 2:

Prosím o zveřejnění knihy svítidel (nebo o jinou bližší specifikaci).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 2 tohoto Souboru vysvětlení č. 3 Protokol výpočtu osvětlení. Údaje uvedené v Protokolu výpočtu osvětlení byly také přeneseny do soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě rozporu mezi těmito dvěma dokumenty jsou relevantní požadavky uvedené v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 2. 2019 do 12:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Příloha č. 1: Upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Protokol výpočtu osvětlení

V Brně, dne 14. 2. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Zástupce zadavatele