

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce dělené na dvě části zadávané v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

Polyfunkční centrum Přibice

Zadavatel:

Obec Přibice

Přibice 348, 691 24 Přibice

IČ 00600211



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dobrý den,

Žádáme Vás o doplnění projektové dokumentace části D.1.4b Elektroinstalace. Poskytnuté výkresy nejsou kompletní dle seznamu příloh a potřebujeme je ke správnému ocenění výkazu výměr.

Prosíme o doplnění následujících dokumentů:

D.1.4b Elektroinstalace

Silnoproud a ochrana proti blesku

D.1.4b-1 Technická zpráva - silnoproud

D.1.4b-2 Půdorys 1NP – silnoproudé elektroinstalace

D.1.4b-3 Půdorys 2NP – silnoproudé elektroinstalace

D.1.4b-4 Rozvodnice RHL 1 – central stop

D.1.4b-11 Rozvodnice RHL 1-6-ovládání střešních vtoků

D.1.4b-13 Rozvodnice RHL 1-7 – ovládání strop. světél a zářičů

D.1.4b-14 Rozvodnice RHL 1-7-8

D.1.4b Půdorys střechy – schéma hromosvodu

Slaboproud

D.1.4b-16 technická zpráva – slaboproud

D.1.4b-17 Půdorys 1NP – slaboproudé elektroinstalace

D.1.4b-18 Půdorys 2NP . slaboproudé elektroinstalace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel dokládá chybějící části projektové dokumentace. Soubor projektová dokumentace – doplnění je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dobrý den,

Žádáme Vás o doplnění projektové dokumentace části D.1.4b Elektroinstalace. Poskytnuté výkresy nejsou kompletní dle seznamu příloh a potřebujeme je ke správnému ocenění výkazu výměr.

Prosíme o doplnění následujících dokumentů:

D.1.4b Elektroinstalace

Silnoproud a ochrana proti blesku

D.1.4b-1 Technická zpráva - silnoproud

D.1.4b-2 Půdorys 1NP – silnoproudé elektroinstalace

D.1.4b-3 Půdorys 2NP – silnoproudé elektroinstalace

D.1.4b-4 Rozvodnice RHL 1 – central stop

D.1.4b-11 Rozvodnice RHL 1-6-ovládání střešních vtoků

D.1.4b-13 Rozvodnice RHL 1-7 – ovládání strop. světél a zářičů

D.1.4b-14 Rozvodnice RHL 1-7-8

D.1.4b Půdorys střechy – schéma hromosvodu

Slaboproud

D.1.4b-16 technická zpráva – slaboproud

D.1.4b-17 Půdorys 1NP – slaboproudé elektroinstalace
D.1.4b-18 Půdorys 2NP . slaboproudé elektroinstalace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Viz. vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (BEZ DOTAZU)

Zadavatel upravuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci pro první část veřejné zakázky, jedná se zejména o úpravu požadavků na prokázání splnění technické kvalifikace, odstranění požadavků na doložení certifikátů, osvědčení a technických listů a odstranění omezení poddodávek. Konkrétní úpravy jsou znatelné v příloze č. 2 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v režimu změn. V rámci tohoto dokumentu jsou červeně označeny (v režimu změn) ustanovení zadávací dokumentace, která se ruší. Čistopis zadávací dokumentace ve znění tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace je pak přílohou č. 3 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dobrý den,

z pozice účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku se s dovolením obracíme na Vás. Žádáme touto cestou o doplnění chybějící projektové dokumentace v části Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud, jež je uvedena v seznamu příloh, ale není doložena.

1) V PD pro Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud chybí dokumentace:

Silnoproud a ochrana proti blesku

D.1.4b-1 Technická zpráva - silnoproud

D.1.4b-2 Půdorys 1.NP - silnoproudé elektroinstalace

D.1.4b-3 Půdorys 2.NP - silnoproudé elektroinstalace

D.1.4b-4 Rozvodnice RHL 1 - central stop

D.1.4b-11 Rozvodnice RHL 1-6 - ovládání střeš. vtoků

D.1.4b-13 Rozvodnice RHL 1-7 - ovládání strop. světel a zářičů

D.1.4b-14 Rozvodnice RHL 1-7-8

D.1.4b-15 Půdorys střechy - schéma hromosvodu

Slaboproud

D.1.4b-16 Technická zpráva – slaboproud

D.1.4b-17 Půdorys 1NP – slaboproudé elektroinstalace

D.1.4b-18 Půdorys 2NP – slaboproudé elektroinstalace

2) V PD Technika prostředí staveb – Zdravotechnické instalace:

D.1.4a-1 Technická zpráva

D.1.4a-2 Půdorys základů – zdravotnické instalace

D.1.4a-7 Půdorys střechy (výřez) – vnitřní kanalizace

D.1.4a-8 Podélný profil – splaškový svod 1-1´

D.1.4a-9 Podélný profil – splaškový svod 2-2´

D.1.4a-11 Podélný profil – dešťový svod II-II´

D.1.4a-12 Podélný profil – splaškový svod XXVI-V´

D.1.4a-13 Podélný profil – liniová drenáž – úsek DŠ2-RŠ1-5

D.1.4a-14 Podélný profil – liniová drenáž – úsek RŠ1-RŠ6-8-RŠ5

D.1.4a-15 Podélný profil – liniová drenáž – úsek DŠ2-RŠ9-11

D.1.4a-17 Schématický řez retenční nádrží RN1

D.1.4a-18 Schématický řez retenční nádrží RN2

D.1.4a-19 Schéma osazení odlučovače lehkých kapalin

D.1.4a-20 Výpis prvků vnější domovní kanalizace
D.1.4a-21 Výpis sestav zařizovacích předmětů

- 3) V PD Technika prostředí staveb chybí D.1.4e Přeložka plynu
- 4) V PD Dokumentace technické infrastruktury chybí D.2.3 Přípojka dešťové kanalizace
- 5) V PD Dokumentace technické infrastruktury chybí D.2.4 Přeložky sdělovacích kabelů

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

D.1.4e Přeložka plynu poskytována nebude, z důvodu, že přeložka plynu není předmětem tohoto zadávacího řízení. Zadavatel dokládá chybějící části projektové dokumentace. Soubor projektová dokumentace – doplnění je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Přílohy:

Příloha č. 1 SVZD č. 4. Projektová dokumentace – doplnění

Příloha č. 2 SVZD č. 4. Zadávací dokumentace v režimu změn

Příloha č. 3 SVZD č. 4. Zadávací dokumentace ve znění SVZD č. 4

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek dle § 99 zákona a vzhledem k tomu, že zmeškal lhůtu pro odeslání vysvětlení zadávací dokumentace, dle § 98 odst. 4 zákona, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tolik dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny a přiměřeně povaze vysvětlení zadávací dokumentace tj. minimálně o celou délku lhůty pro podání nabídek do 07. 05. 2019 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 27. 03. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele