

Prost Hodonín s.r.o.
Brněnská 3497
695 01 HODONÍN

| | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / LINKA | HODONÍN |
| 2016 | 2/Ho/16/3489 | Holešinská ☎ 5 18 305 932 | 19.10.2016 |

Hodonín – areál ZŠ U Červených domků, p.č. 2059/19 – stanovisko k PD pro DÚR a DSP:

Investor: Město Hodonín

Projekt v areálu řeší výukový altán, zpevněné plochy, sportovně relaxační a zelené plochy, vybavení mobiliářem, novou část oplocení, vnitroareálový rozvod NN a osvětlení. Celková řešená plocha činí cca 2 750m². Stavba bude sloužit pro školskou, vzdělávací, sportovně relaxační činnost.

Stavební objekty:

- SO-01 výukový altán
- SO-02 zpevněné plochy
- SO-03 sportovní a zelené plochy
- SO-04 oplocení
- SO-05 vnitroareálový rozvod NN a osvětlení

SO-02 zpevněné plochy – budou provedeny v rámci areálu ZŠ.

SO 04 oplocení Bude prováděna oprava oplocení, nově bude oplocení z pozinkovaných profilů. Ukotvených v betonových patkách. Část výplně oplocení ocelová svařovaná síť z poplastrovaných drátů, v části budou dřevotřískové desky. Část oplocení je situováno ve vzdálenosti cca 2m od stávající kanalizace „A15.4“ KT 300, dl. souběhu cca 42m. Celková délka oplocení 150m.

SO 05 vnitroareálový rozvod NN a osvětlení, rozvod NN celková délka cca 120m, rozvod osvětlení dl. 152m, počet osvětlovacích těles 9ks. Bude provedeno napojení na vnitroareálové rozvody elektro a osvětlení.

Další údaje viz PD.

Stanovisko:

K předložené PD nemáme zásadní námítky, za předpokladu respektování následujícího:

1. Oplocení je ve vzdálenosti cca 2,0m od stávající kanalizace „A15.4“ KT 300, jednotné, provozované naší a.s. Délka souběhu cca 42m.
2. Betonové patky oplocení situovat mimo ochranné pásmo kanalizace, které v daném případě činí 1,5m vně povrchu potrubí na každou stranu.
3. Před zahájením výkopových prací požadujeme přizvat zástupce naší a. s. tj. Ing. Kozlíka – tel. 518 353 173 k vytyčení veřejného vodovodu a kanalizace. O tomto sepsat zápis. Vytyčení bude provedeno na náklady investora stavby. Zemní práce v prostoru ochranného pásma kanalizace provádět ručně. Ochranné pásma jsou stanovena dle zákona č.274/2001Sb. v platném znění a v daném případě u kanalizace KT 300 činí 1,5m vně povrchu potrubí na každou stranu. Ochranné pásmo přípojky kanalizace činí 0,75m od osy potrubí na každou stranu.
4. Výstavbou oplocení nesmí dojít k poškození, ani ovlivnění stávající kanalizace „A15.4“ KT 300 a příp. přípojky kanalizace.

5. K záhozu patek oplocení a k závěrečné prohlídce stavby přizvat pověřeného pracovníka provozu Hodonín – ved. Ing. Kozlík, nebo technik provozu Ing. Zapala tel. 518 353 173.
6. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín
20

Ing. Gabriela Vlachovská

Ing. Gabriela Vlachovská
vedoucí oddělení VHR a investic

03377 Al. 2, 73
Hodonín

