



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

## Územní odbor Hodonín

Třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín

Ev. č. : HSBM-2-3-136/5-POKŘ-2016

Hodonín 24. 10. 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Prost Hodonín, s.r.o.  
Brněnská 3497/  
695 01 Hodonín

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Petr Krivák, DiS., komisař ☎: 950621129, e-mail: petr.krivak@jmk.izscr.cz

Název stavby: Areál ZŠ U Červených domků Hodonín  
Místo stavby: Hodonín, U Červených domků 3206/40, p.č. 2059/19, st. 3817  
Stavebník: Město Hodonín, Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01  
Projektant PBŘ, číslo ČKAIT: Ing. Vlastimil Trnečka, ČKAIT: 1003738  
PBŘ ze dne, zpracovatel PBŘ: 09/2016  
Předložený druh dokumentace: Společné územní a stavební řízení

Navržena úprava venkovní plochy areálu základní školy U Červených domků. Součástí stavební akce jsou objekty: SO 01 - výukový altán se skladem; SO 02 - zpevněné plochy; SO-03 - sportovní a zelené plochy, mobiliář; SO 04 - oplocení; SO 05 - vnitroareálový rozvod NN a osvětlení. Objekt SO 01 výukového altánu je samostatně stojící, jednopodlažní objekt, lichoběžníkového tvaru, půdorysných rozměrů 10,6 x 6,6 m; sklad je samostatně stojící jednopodlažní objekt rozměrů 5,5 x 2,2 m. Konstrukce objektů jsou dřevěné hranolý opláštěné cementotříškovými deskami, střešní konstrukce je z dřevěných vazníků a deskového záklopu; krytina PVC. Objekt je vyhodnocen jako 1 PÚ v I. SPB, KS - hořlavý. Požární úsek se vybavuje 2 ks PHP s hasicí schopností min. 21A. PNP od objektu nezasahuje na sousední pozemky. Přístupová komunikace je stávající zpevněný chodník sloužící zároveň jako přístup k pavilonům základní školy. Vnější odběrní místa jsou stávající hydranty na veřejné vodovodní síty - podzemní hydrant P 10 cca 200 m od objektu a nadzemní hydrant P 12 - 600 m od objektu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 29. 9. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné souhlasné stanovisko**

### Odůvodnění

Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### Poučení

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

*v. z. Brázdová*  
plk. Ing. Martin Červenka  
ředitel územního odboru Hodonín  
HZS Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
územní odbor Hodonín  
695 03 Hodonín, Tř. bří Čapků 3  
-4-